



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bpz@piekary.pl

Piekary Śląskie, 24 listopada 2025 r.

BZP.271.43.2025

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa osuszaczy powietrza

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 i art. 286 ust. 1,3,5 ustawy z *dnia 11 września 2019 r.*

– *Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi i modyfikuje swz jak niżej:

Pytanie:

W związku z opublikowanymi wyjaśnieniami i braku zgody na zaoferowanie osuszacza który pracuje w zakresie 5-38 stopni Celsjusza pragniemy po raz kolejny poinformować, że nie istnieją na rynku osuszacze kondensacyjne, które pracują w zakresie od 3-38 stopni Celsjusza, spełniające jednocześnie wszystkie pozostałe wymogi określone przez zamawiającego. Zwracamy się więc po raz kolejny z prośbą o rozważenie dopuszczenia osuszacza pracującego w zakresie temperatur 5-38 stopni Celsjusza. Na wstępie opisu przedmiotu zamówienia umieściliście Państwo informacje, że dostawa ma dotyczyć osuszaczy kondensacyjnych. Wydajność tego typu urządzeń, spada wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, a poniżej 5 stopni Celsjusza, woda na parowniku zaczyna zamarzać i taki osuszacz przestaje pełnić swoją funkcję a nawet całkowicie może przestać pracować. Co więcej, nawet osuszacze, które posiadają system odszraniania gorącym gazem również posiadają zakres pracy od 5 stopni Celsjusza. Pragniemy również nadmienić, że zastosowany przez Państwa zbieg wymagań uniemożliwia złożenie poprawnej oferty, gdyż w obecnej chwili nie ma dostępności sprzętu, który spełni opis przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym jeszcze raz zwracamy się z prośbą o rozważenie powyższej zmiany i dopuszczenie osuszaczy kondensacyjnych, który dolna granicy pracy wynosi 5 stopni Celsjusz

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 do swz - Opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, że pkt II, ppkt 5 otrzymuje brzmienie: **Zakres temperatury pracy wynosi: od +5 °C do +38 °C.**

POZOSTAŁE ZMIANY SWZ:

ZMIANA NR 1 Rozdział XIV SWZ. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej w terminie:

do godziny 10:30 w dniu 27 listopada 2025 r.

ZMIANA NR 2 Rozdział XV SWZ. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi:

27 listopada 2025 r. o godzinie 11:00

Przewodnicząca komisji przetargowej