




A13 Dane rozdzielnic:



- Metalowa
- Klasa izolacji ☐
- IP 44
- In=250A
- Natynkowa (montaż podtynkowy)
- Drzwi z zamkiem
- Wymiary
 - Szerokość 300mm
 - Wysokość 500mm
 - Głębokość 215mm

TABLICA STERUJĄCA OŚWIETLENIEM TBS
OŚWIETLENIE SALA SPORTOWA
typu N/T (montaż podtynkowy)
metalowa wzmocniona obudowa IP44 3x12



PIOTR MIKOŁAJEK MIKBL FIRMA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWO WYKONAWCZA UL. MICKIEWICZA 175, 34-200 SUCHA BESKIDZKA tel. +48 501 744 801				
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ELEKTRYCZNA. TABLICA STEROWANIA OŚWIETLENIEM TBS.			
OBIEKT	BUDOWA HALI SPORTOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI, UTWARDZENIEM TERENU			
ADRES OBIEKTU	TARGANICE DZ. NR EWID. 796/8, 794/17, 794/18, 794/19, 795/3			
INWESTOR	BURMISTRZ ANDRYCHOWA-TOMASZ ŻAK, GMINA ANDRYCHÓW UL. RYNEK 15, 34-120 ANDRYCHÓW			
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			
PROJEKTOWAŁ	inż. PIOTR MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/0106/PWOE/04 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN MIKOŁAJEK NR EWID. MAP/00320/PWOE/14 specj. inst. w zakresie sieci, inst. i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	PODPIS		
DATA: IX 2022	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: –	NR RYS: 11E	NR STR: 26