



Město Pelhřimov

Rozesláno dle rozdělovníku

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/
ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
JID: mupees0070A6C6
MPe/OI/075137/2025-37

POČET LISTŮ /
PŘÍLOH: 1/0

VYŘIZUJE
Matoušů Petra

PELHŘIMOV
19. 2. 2026

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

(vyhotovené v souladu s § 53, resp. § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Název veřejné zakázky:

„NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘEPOJENÍ ZIMNÍHO STADIONU NA VN ROZVOD, PELHŘIMOV“

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kioskové trafostanice a nového kabelového vedení VN pro provizorní připojení zimního stadionu před jeho rekonstrukcí. Trafostanice je osazena na pozemku sportovního areálu mezi objektem zimního stadionu č.p. 2245 a hlavním fotbalovým hřištěm v Pelhřimově (parcelní číslo 322/1). Kabelové vedení VN bude uloženo do pásma s ohledem na budoucí možnou komunikaci a plochy před zimním stadionem.

Vzhledem k připravované rekonstrukci zimního stadionu je požadavek na vymístění stávající trafostanice mimo prostor ZS. Následné připojení ZS bude řešeno po linii kabelů NN. Nicméně vzhledem k tomu, že je z rozvodny NN v ZS napájeno ještě plno odběrů a do doby rekonstrukce je třeba zachovat napájení pro prostory zimního stadionu, bude zimní stadion s celou rozvodnou VN a NN připojen z nového kabelového vývodu VN 22kV v nové trafostanici umístěné v areálu.

V rámci objektu SO401 Trafostanice a přírodní kabelové vedení VN k zimnímu stadionu bude vybudována nová trafostanice jako vstupní objekt pro odběr areálu. V této TS pochozího typu s pohledovou fasádou bude instalováno technologické zařízení EG.D v samostatném prostoru. Jedná se o kabelové vstupy pro přeložené kabelové vedení VN pro připojení nové transformační stanice. S tím souvisí stavba přeložky stávajícího vedení VN, které je v současné době zavedeno do zimního stadionu do rozvodny VN. Vzhledem k plánované rekonstrukci zimního stadionu je třeba v budoucnu vymístit celou technologii stávající trafostanice. Proto je řešena přeložka připojení na rozvody VN v majetku EG.D. Jedná se o stavbu 1030075521 „Pelhřimov, sportoviště – přel. VN“, kterou řeší

Zasílatelská adresa: Pražská 2460, 393 01 PELHŘIMOV tel: 565 351 111; fax: 565 323 676;

e-mail: urad@mupe.cz; www.mupe.cz

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV;

IČO: 00248 801; DIČ: CZ00248801; bankovní spojení. ČS a. s. Pelhřimov, č. ú. 622101359/0800

projekčně forma Voltprojekt s.r.o. Ing. Lukáš Ira. Stavba přeložky VN a nové trafostanice je průběžně koordinována.

Dalším technologickým zařízením v TS je část VN odběratele a to vstupní pole, pole měření na straně VN s parametry dle smlouvy odběratele a PDS (EG.D). Dále kabelový vývod VN pro připojení stávající trafostanice v zimním stadionu a 2x vývod na trafo. Je uvažováno, že provoz zimního stadionu a hotelu bude zásobovat jeden transformátor a druhý bude pro ostatní odběry včetně budoucího připojení sportovní haly.

Nová trafostanice bude uzavřená, v provedení z betonového skeletu. Ve vnitřním prostoru budou umístěny transformátory a rozvaděčové skříně. Velikost transformátoru se uvažuje do 1000 kVA. Trafostanice bude v nadzemním provedení. Dále bude na straně NN osazen na určitých vývodech analyzátor sítě pro kontrolu zatížení jednotlivých sekcí vývodů. Toto bude řešeno přes MTP a analyzátor s výstupem RS 485 (protokol Modbus nebo jiný). Takto získané hodnoty budou převedeny přes převodníky do místní sítě LAN a dálkově sledovány. (toto není součástí tohoto projektu).

Rozvaděč vysokého napětí RM01 NV - odběratel. Rozvaděč je ekologický, kompaktní a určený pro sekundární distribuci. Konkrétně se jedná o **kompaktní vzduchový rozvaděč 25kV 630A** skládající se z pěti polí.

Zadavatel

Město Pelhřimov
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
IČO: 00248801
Zastoupený
Ladislav Med, starosta města

Zadavatel tímto oznamuje, že rozhodl o zrušení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku s názvem „NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘEPOJENÍ ZIMNÍHO STADIONU NA VN ROZVOD, PELHŘIMOV“

Odůvodnění

Zadavatel rozhodl o zrušení výše uvedeného zadávacího řízení v souladu s § 53 odst. 7 a 8, resp. § 127 odst. 2, písm. d) zákona.

V průběhu zadávacího řízení vznikla situace, která vyvolala zásadní právní nejistotu ohledně dalšího pokračování řízení.

Zadavatel po vyloučení původně vybraného dodavatele rozhodl o výběru dalšího účastníka zadávacího řízení a tomuto účastníku byla odeslána výzva k součinnosti před uzavřením smlouvy. Následně byly zadavateli doručeny námítky původně vybraného dodavatele směřující proti zákonnosti jeho vyloučení i navazujících úkonů zadavatele.

Vznikla tak objektivní pochybnost o stabilitě dosavadního procesního postupu zadavatele a o právní jistotě navazujících úkonů včetně případného uzavření smlouvy.

Pokračování v zadávacím řízení by znamenalo významné riziko další procesní destabilizace řízení.

Zadavatel současně posoudil možnost pokračovat v zadávacím řízení jiným postupem, avšak dospěl k závěru, že s ohledem na existující výkladové pochybnosti o aplikaci zadávacích podmínek a procesním postupu by jakýkoli další krok mohl být zatížen významnou právní nejistotou a mohl by vést k porušení zásad transparentnosti a rovného zacházení podle § 6 ZZVZ.

Za daného stavu proto nelze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, a zadavatel rozhodl o jeho zrušení podle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

Zasílatelská adresa: Pražská 2460, 393 01 PELHŘIMOV tel: 565 351 111; fax: 565 323 676;
e-mail: urad@mupe.cz; www.mupe.cz
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 393 01 PELHŘIMOV;
IČO: 00248 801; DIČ: CZ00248801; bankovní spojení. ČS a. s. Pelhřimov, č. ú. 622101359/0800

V Pelhřimově dne, viz podpis

Město Pelhřimov
Ladislav Med, starosta města

Otisk úředního razítka

Rozdělovník:

ELPE s.r.o., Myslotínská 1978, 393 01 Pelhřimov, IČO: 49050494
Sintech-Energy s.r.o., Jezuitská 582/17, 602 00 Brno, IČO: 09204300
emro s.r.o., Tovární 137/2, 589 01 Třešť, IČO: 24731340