



LEGENDA:

- |                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| 1 AKUMULACE           | OKOLNÍ TERÉN   | HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP NA 100 % PS   |
| 2 BIOREAKTOR          | OBSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU ZASYPÁVAT PO VRSTVÁCH cca 0,3 m A HUTNIT | PROSTOR POD POTRUBÍM NÁTOKU I ODTOKU PROVÉST HUTNĚNÝM PÍSKEM STABILIZOVANÝ CEMENTEM |
| 3 KALOJEM             | HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP / ŠTĚRK (frakce 0/16)               | BETON VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ   |
| 4 BOX PRO TECHNOLOGII |  |   |
| 5 PÍSKOVÝ FILTR *     |  |   |
| 6 DÁVKOVÁNÍ *         |  |   |
| 7 ODVODŇOVACÍ BOX *   |  |   |
- \* volitelné zařízení

V PŘÍPADĚ NESTABILNÍHO PODLOŽÍ ZŘÍDIT PODKLADNÍ BETON C15/20 A DLE POTŘEBY VYZTUŽIT SVAŘOVANOU OCELOVOU SÍTÍ.

PROSTOR OKOLO ODVODŇOVACÍHO BOXU STABILIZOVAT PÍSKEM PROSYPÁVANÝM CEMENTEM

OSAZENÍ ODVODŇOVACÍHO BOXU VŮČI ČISTÍRNĚ MUSÍ BÝT DLE INSTALAČNÍHO VÝKRESU.

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací vytyčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.	
INVESTOR	Obec Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov tel: +420 379 788 235, e-mail: obec@mrakov.cz
PROJEKTANT	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeřikové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz
AUTORIZOVANÁ OSOBA	
IČ	00253618
IČ	02315904
Č.A.	

±0,000 - 462,00 m.n.m.

NÁZEV PROJEKTU		MÍSTO	
MRÁKOV, MÍSTNÍ Č. NOVÝ KLÍČOV, MLÝNEČEK, SMOLOV		Mrákov, místní část	
SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV		K.Ú.	Klíčov u Mrákova Smolov u Domažlic
STUPEŇ PD		Č.ZAKÁZKY	202314
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		DATUM	1.7.2025
OBJEKT		REVIZE	0.0
C. SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚŘITKO	1:25
NÁZEV VÝKRESU		Č.VÝKRESU	Č.PARÉ
DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD		C.5.3	1
10 EO			