



URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84
e-mail: bzp@piekary.pl

Piekary Śląskie, 10 grudnia 2025 r.

BZP.271.60.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Dostawa agregatów prądotwórczych ze stabilizacją napięcia minimum 3kVA

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta - na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 ustawy z *dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych* informuje, że do treści specyfikacji wpłynęło pytanie, na które udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści OPZ. Czy oczekujecie Państwo agregatu 3kVA, czy mocy znamionowej 3kW? Agregat 3kVA, będzie miał moc znamionową 2,4 kW, natomiast agregat o mocy znamionowej 3 kW będzie miał 3,75 kVA.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oczekuje agregatu o mocy znamionowej 3 kW, zgodnie z pkt I ppkt 1 tiretem 1 załącznika nr 4 do swz.

Przewodnicząca komisji przetargowej