



Bratislava, 25.02.2026

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10 – otázky č. 180 - 181

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „**Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála 2026**“, vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou [811287-2025](#), boli doručené nasledovné otázky:

Otázka č. 180

V dokumente "ZV3C4_Technicke poziadavky" je v bode 2.2 Jednotlivé stavebné objekty. v rámci objektu SO 101 Električkový spodok a zvršok uvedené, že "Podkladová vrstva v koľajovom spodku bude tvorená zo štrkodrvy fr. 0 – 63 mm s hrúbkou min. 300 mm pod úrovňou prahu", pričom v rámci vložených obrázkov - zakreslenie roštového systému č. 1 a č. 2 v tom istom dokumente je uvedené "podkladná vrstva zo štrkodrviny fr. 0-32 mm". Žiadame verejného obstarávateľa o uvedenie, ktorý z týchto dvoch údajov o frakcii štrkodrviny má prednosť, a je teda správny a verejným obstarávateľom požadovaný.

Odpoveď č. 180

Platí údaj vo ZV3C4 SO 101 „Podkladová vrstva v koľajovom spodku bude tvorená zo štrkodrvy fr. 0 – 63 mm s hrúbkou min. 300 mm pod úrovňou prahu“.

Otázka č. 181

V dokumente "Požiadavky na vypracovanie cyklogramu" sú v rámci etapy Záhradnícka – Astronomická 2,496 – 4,988 uvedené ako súčasť prác "vegetačné práce". Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, čo je potrebné rozumieť pod týmto pojmom. Zahŕňa tento pojem aj realizáciu vegetačného krytu PJD? Alebo má verejný obstarávateľ na mysli iné práce, a ak áno tak aké a v akom rozsahu?

Odpoveď č. 181

Pod pojmom "vegetačné práce" je potrebné rozumieť realizáciu vegetačného krytu PJD a všetkých ostatných prác uvedených v súvisiacich objektoch (napr. výsadba trvaliek, kríkov, stromov, zatrávnenia ostrovčekov, spätná úprava poškodených miest výstavbou,...).

Upriamujeme pozornosť na ZV3C1, kde sú popísané podmienky splnenia jednotlivých Míľnikov.

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk:



BRATISLAVA

Verejná obstarávateľ súčasne oznamuje, že z dôvodu poskytnutých vysvetlení zo dňa 23.02.2026, 24.02.2026 a 25.02.2026 **dodatočne predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na 05.03.2026 o 10:00 hod.**

S pozdravom

JUDr. Andrej Záhorec
vedúci oddelenia verejného obstarávania