



LEGENDA VZDUCHOTECHNIKY:

- PRÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- VZT ZARIADENIA
- KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY
- CHLADIVOVÉ Cu POTRUBIE
- POŽIARNÁ Klapka
- SPÄTNÁ Klapka
- REGULAČNÁ Klapka RUČNÁ
- PROTIDAŽDOVÁ ŽALÚZIA
- VENTILÁTOR
- IZOLOVANÁ OHYBNÁ HADICA
- NEIZOLOVANÁ OHYBNÁ HADICA
- TLMIČ HLUKU KULISOVÝ
- TLMIČ HLUKU KRUHOVÝ
- DVEROVÁ MRIEŽKA OBOJSTRANNÁ
- VÝUSTKA
- TANIEROVÝ VENTIL, ANEMOSTAT

P: 200 m³/h - OBJEMOVÝ PRIETOK PRÍVÁDZANÉHO VZDUCHU
O: 200 m³/h - OBJEMOVÝ PRIETOK ODVÁDZANÉHO VZDUCHU
I = 2,0 x/h - INTENZITA VÝMENY VZDUCHU V PRIESTORE ZA HODINU
HH 500 PS - HORNÁ HRANA JE 500 mm POD STROPOM
SH 200 NP - SPODNÁ HRANA JE 200 mm NAD PODLAHOU
Qch - MENOVIÝ CHLADIACI VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY
SHR - SPODNÁ HRANA ROVNÁ
⇒ - PRÍVOD VZDUCHU
→ - ODVOD VZDUCHU

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



OBJEDNÁVATEĽ	DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE
ZHOTOVITEĽ	ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV
VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 161/2, 4, 832 03 BRATISLAVA
ČLEN ZDRUŽENIA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BODORA
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. JOZEF ANTOľ
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ
ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASŤI	KRUPA PROJEKT, s.r.o., Lipová 370/4, 91601 STARÁ TURÁ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. PETER KRÚPA
VYPRACOVAL	Ing. PETER KRÚPA
KONTROLOVAL	Ing. GABRIELA PEKÁROVÁ
IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUŽTPD-DRS-C-D000-40200-504-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE	D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV	KRAJ	PREŠOVSKÝ
OBJEKT	402 GARÁŽE TROLEJBUSOV	OKRES	PREŠOV
		KATASTER	LUBOTICE
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
		DÁTUM	06/2023
		FORMÁT	12x44
		MIERKA	1:100
ČASŤ OBJEKTU	500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA	STUPEŇ	DRS/DVZ
NÁZOV PRÍLOHY	REZ A-A, REZ B-B	ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
		ČÍSLO PRÍLOHY	504