

# OBEC L'UBOTICE

Československých letcov 2

080 06 L'ubotice

Spis č.: 1073/2023

**Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.  
Bardejovská 7  
080 06 Prešov**

Váš list číslo/zo dňa:  
02. 08. 2023

Naše číslo:  
OŽP/13756/2023

Vybavuje/linka  
Ing. Vojteková  
tel.: [REDACTED]

V Prešove  
08. 09. 2023

Vec

**Závazné stanovisko k malému zdroju znečistenia ovzdušia - súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia**

Obec L'ubotice ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) **vydáva** podľa § 140a ods. 3, § 140b stavebného zákona v spojení s § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 46 ods. 2 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia k projektovej dokumentácii stavby: **„Rekonštrukcia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne, k. ú. L'ubotice“**, investor: **Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., Bardejovská 7, 080 06 Prešov**, toto

## **záväzné stanovisko:**

Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov, § 26, ods. 1 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia, Obec L'ubotice ako orgán ochrany ovzdušia

## **s ú h l a s í**

s povolením stavby malých zdrojov znečisťovania ovzdušia:

1. pre objekt SO 401 (Hala prevádzkovej údržby trolejbusov):
  - plynová kotolňa:
    - plynové kondenzačné kotly BUDERUS LOGOMAX PLUS GB 192-50i v počte 3 kusy s celkovým MTP 143,7 kW
  - lakovacia a striekacia kabína ako pracovisko na občasné nanášanie náterových látok

2. pre objekt SO 402 (Garáž trolejbusov):
  - supertmavé izolované infražiariče s recirkuláciou spalín na spaľovanie zemného plynu – 7 ks s jednotlivým MTP < 0,1 MW s výfukom spalín cez strechu
  - nástrešná VZT jednotka ROOFVENT s plynovým kondenzačným kotlom TOPGAS classic s MTP 70 kW na teplovzdušné vykurovanie – palivo zemný plyn
3. pre objekt SO 403 (Garáže parciálnych trolejbusov):
  - supertmavé izolované infražiariče s recirkuláciou spalín s jednotlivým MTP < 0,1 MW v počte 10 ks s výfukom spalín cez strechu
4. pre objekt 5.2.1. Areálový vodovod požiarly a úžitkový:
  - záložný zdroj napájania – dieselagregát ako samostatne stojace zariadenie, ktoré plní funkciu zabezpečenia núdzovej prevádzky výroby elektrickej energie pre neprerušený chod nevyhnutných technických zariadení s predpokladanou max. prevádzkou 500 motohodín za rok s premenlivým zaťažením – zakapotovaný s tlmičom výfuku pozostávajúci zo stacionárnych piestových dieselmotorov

pre stavbu:

**- Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne, k. ú. Ľubotice**

za týchto podmienok:

- a) odvod spalín z plynovej kotolne pre objekt SO 401 bude podľa predloženej PD zaústený do murovaného komínového telesa – prieduchu Schiedel nad strechu objektu s polohou ústia komína, ktoré je potrebné riešiť podľa technickej normy STN EN 15287-1+A1 komíny s najnižšou výškou komína 4 metre nad terénom.
- b) lakováciu a striekáciu kabínu stavebne riešiť tak, aby vetrací vzduch od kabíny bol filtrovaný prechodom cez 3 filtre na zachytávanie produkovaných znečisťujúcich látok z používaných organických rozpúšťadiel s vyústením odfiltrovaného vzduchu do vonkajšieho priestoru s dostatočným rozptylom emisií
- c) výfuk spalín zo všetkých navrhovaných infražiaričov s recirkuláciou riešiť cez strechu s dymovodmi podľa STN 7342001 a s dodržaním podmienok dostatočného rozptylu emisií vo vonkajšom priestore objektov.
- d) stavbu záložného zdroja – dieselagregátu riešiť tak, aby jeho prevádzka z hľadiska výfukových emisií zo spaľovania nezaťažovala ovzdušie areálu podniku, ale bola riešená dostatočným rozptylom emitujúcich látok do voľného priestoru.

Zároveň upozorňujeme, že pre uvedenie predmetných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia do užívania je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 27 zákona č. 146/2023 Z. z., ktoré je záväzné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia tejto stavby.



**Mgr. Nicole Rubisová**  
starostka obce