

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :
1 / N/ PE AC 230 V 50Hz, TN-S
AC 24V, SELV

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007


Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním, ochranným uzemnením a samočinným odpojením napájania pri poruche

Čl. 412: Dvojitá alebo zosilnená izoláciou

Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)

Čl. 414: Malé napätie PELV, SELV

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT



d				
c				
b	Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia	09/2023	ING.M.MARIŇÁK	ING.V.GAVENDA
a	Dokumentácia na realizáciu stavby	01/2018	ING.J.DZÚRIK	ING.V.GAVENDA
ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVALOVAL

OBJEDNÁVATEĽ :	NÁRODNÁ DIALNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
----------------	---

KRAJ:	Bratislavský	SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
MIESTO:	Bratislava	VÝŠKOVÝ SYSTEM : B.p.v.
KAT. ÚZEMIE:	Karlova Ves	

ZHOTOVITEĽ: ACP AuComp s.r.o. Kyjevská 4 831 02 Bratislava ICO : 35 829 583 IC DPH : SK2020237967 tel: +421 903 255 536 e-mail: acp@acp.sk	vypracoval	ING. J.DZÚRIK		zak. číslo	20230208
	zodp. projektant	ING. V. GAVENDA		dátum	09/2023
	tech. kontrola	ING. I. SMREKOVÁ		formát	A3
	stavba: MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRISLUŠHAJÚCEHO ISD DIALNICE D2			mierka	1:100
	obsah výkresu: INŠTALÁCIA KAMIER NA BETÓNOVÝ STĽP A VO			číslo výkresu:	paré :