

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Z PROJEKT
Zdeněk Rolinc
Nádražní 450
768 61 Bystřice pod Hostýnem

E.ON Distribuce, a.s.
Regionální správa Otrokovice
Zlínská 230
765 27 Otrokovice
www.eon-distribuce.cz

Lubomír Zahradník
T +420-54514-3365
lubomir.zahradnik@eon.cz

Naše značka
L4570

Otrokovice, 29.1.2020

Věc: „2 ks kamer na sloupu NN v ulici ČS. Brigády u č.p. 331, Bystřice pod Hostýnem“.

Vážený pane Rolinci,
obdrželi jsme Vaši žádost o povolení k umístění 2 ks kamer.
Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.(dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika, s.r.o.(dále jen ECZR) za následujících podmínek.

Obě kamery budou připojeny ze stávajících rozvodů veřejného osvětlení. V opačném případě podejte žádost o připojení z důvodu zřízení nového odběrného místa.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení.

Technické podmínky budou obsahovat popis konstrukčního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti **1m** od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECZR a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECZR.

Před uvedením cizího zařízení do provozu musí být zástupci RS Otrokovice předána situace skutečného provedení a výchozí revizní

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl B., vložka 1772
IČ: 280 85 400
DIČ: CZ28085400

zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením cizího zařízení na distribuční síť.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací, bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Otrokovice. V případě potřeby zajištění bezproudí, bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECZR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Otrokovice a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECZR prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovvi zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Otrokovice vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene, nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

2. ODPOVĚDNOST

ECZR ani ECD neodpovídá za škody vzniklé bez jejich zavinění na cizím zařízení umístěného na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECR. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN(ČSN 342100,ČSN EN 50110-1). Podnikových norem energetiky PNE(PNE 330000-6),Technických norem společnosti ECR(TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení (např. umístění kabelu do chráničky apod.).

Vlivem montáže kabelového vedení nesmí dojít k překročení vrcholového tahu stožáru el. vedení dle PNE 333301. V opačném případě je nutné provést výměnu stožárů dle dispozic E.ON Česká republika,s.r.o. RS Otrokovice.

3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECZR je umožněno bezplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení, budou
vlastníkovi fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení
a uvedení distribuční sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice
370 01 České Budějovice

230

Zahradník Lubomír

Regionální správa Otrokovice

