

**STANOVISKO č. 1558/2019****pro územní rozhodnutí****Žadatel:**

Z projekt

Zdeněk Rolinc

Nádražní 450

76861 Bystřice pod Hostýnem

**Investor:**

Město Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Zdeněk Pánek

Masarykovo nám. 137

76861 Bystřice pod Hostýnem

**Název stavby - akce:****Bystřice pod Hostýnem - rozšíření MKDS, ulice Čs. brigády****Místo stavby:** Bystřice pod Hostýnem 2915/19 (Bystřice pod Hostýnem)**Katastr:** Bystřice pod Hostýnem

Předložená projektová dokumentace řeší rozšíření kamerového systému města Bystřice pod Hostýnem, a to napojení nového kamerového sloupu na ulici Čs. Brigády na optickou síť v ulici Rusavská. Optický kabel bude zatažen do stávající chráničky, která prochází v těsné blízkosti místa nového kamerového sloupu. Nový kamerový sloup nahradí stávající sloupek dopravního značení.

V zájmovém území stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Vzhledem k tomu, že chránička je již v zájmovém území umístěna, je nutné před zahájením zemních prací požádat o vytyčení našich sítí včetně případných vodovodních a kanalizačních přípojek v místě stavby betonové patky pro nový sloup. Přiložený situační zákres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. **BETONOVÁ PATKA PRO KAMEROVÝ SLOUP NESMÍ BÝT UMÍSTĚNA V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU A KANALIZACE.** Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

Platnost tohoto stanoviska je 12 měsíců ode dne jeho vydání a platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci.



**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,** Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
IČ: 49451871 DIČ: CZ49451871  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147

---

**Kontakty:**

mistr vodovodů - p. Šidla, tel. 573 502 843, mob. 725 720 094

mistr kanalizací - p. Náplava, tel. 573 502 826, mob. 720 977 094

vytyčení sítí - pí. Hýžová, tel. 573 517 121, mob. 702 096 423, email: informace@vak-km.cz

(vytyčení vodohospodářského zařízení je nutné objednat min. 14 dnů před plánovanou realizací)

**Vyřizuje:** Ing. Soňa Horáková  
**Telefon:** 573 517 227  
**Datum:** 19. 12. 2019

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Kojetínská 3666/64 -2-  
767 01 Kroměříž  
IČ 49451871, DIČ CZ49451871

  
Ing. Petr Vedra,  
výrobně technický náměstek

