

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 5)

miesto: Nitra, 26.01.2026
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 5/2026/Chrenová

Všetkým záujemcom

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 20. 01. 2026 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Dodávka kogeneračných jednotiek CTZ CHRENOVÁ vrátane servisných služieb**“, zverejnenej vo vestníku v Úradnom vestníku Európskej únie č. 247/2025 dňa 23.12.2025 pod číslom 856391- 2025, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu:

Vážený obstarávateľ,

v súťažných podkladoch uvádzate, že:

Okruh technologického chladenia: Teplota technologického okruhu musí byť vyššia než 70°C, aby ju bolo možné integrovať do vysokoteplotného okruhu. Teplo z okruhu chladenia plniacej zmesi spaľovacieho motora musí byť odvádzané bez použitia dodatočnej chladiacej jednotky. Použitie tepelného čerpadla je nepripustné. Znamená to, že ponuky s motormi konštruované s LT okruhom nebudete akceptovať ?

Ďakujeme za odpoveď

Odpoveď obstarávateľa:

Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, na ich splnení obstarávateľ v plnom rozsahu trvá.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO