

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 10)

miesto: Nitra, 02.02.2026
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 10/2026/Chrenová

Všetkým záujemcom

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 29.01.2026 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Dodávka kogeneračných jednotiek CTZ CHRENOVÁ vrátane servisných služieb**“, zverejnenej vo vestníku v Úradnom vestníku Európskej únie č. 247/2025 dňa 23.12.2025 pod číslom 856391- 2025, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu:

V zadaní je uvedené: „Prvé naplnenie vykurovacieho okruhu kogeneračnej jednotky zabezpečí zhotoviteľ, predpokladaný objem max. 200 m³.“

Prosíme o potvrdenie, že sa tým rozumie naplnenie existujúceho vykurovacieho okruhu vodou zo systému CZT objednávateľa.

Zároveň prosíme o potvrdenie, že úpravu vody na požiadavky výrobcu spalínových výmenníkov a kogeneračných jednotiek zabezpečí objednávateľ.

Teda že objednávateľ zabezpečí dodávku a úpravu vody a zhotoviteľ zabezpečí samotné naplnenie systému.

Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď obstarávateľa:

Prvé naplnenie vykurovacieho okruhu kogeneračnej jednotky zabezpečí uchádzač resp. zhotoviteľ, a to v rozsahu požiadaviek výrobcu dodávanej kogeneračnej jednotky na kvalitu plniaceho média.

Parametre a požiadavky na kvalitu plniaceho média nie sú v tejto fáze známe, keďže závisia od konkrétneho typu a výrobcu kogeneračnej jednotky, ktorú uchádzač resp. zhotoviteľ ponúkne v rámci svojej ponuky.

Uchádzač resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodávku aj úpravu plniaceho média tak, aby spĺňalo všetky technické požiadavky výrobcu KGJ a súvisiacich zariadení.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO