

**Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 7)**

miesto: Nitra, 23.01.2026  
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová  
e-mail: [brathova@bbprocurement.sk](mailto:brathova@bbprocurement.sk)  
vaša značka:  
naša značka: 7/2026/Párovece

Všetkým záujemcom

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 19. 01. 2026 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Dodávka kogeneračných jednotiek CTZ PÁROVCE vrátane servisných služieb**“, zverejnenej vo vestníku v Úradnom vestníku Európskej únie č. 247/2025 dňa 23.12.2025 pod číslom 859169-2025, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

**Otázka záujemcu:**

Dobrý deň, pokladáme nasledovné otázky:

1. Je možné zabezpečiť, prípadne doložiť meranie kvality siete pre overenie harmonických prúdov, flickerov, 15 min. maximá a či boli riešené v lokalite nejaké opatrenia pre nelineárne zaťaženie prípadne mikro výpadky?
2. Aká je minimálna spotreba tepla, resp. minimálny prevádzkový výkon pri regulovaní na základe odberu tepla?
3. Existuje požiadavka na zálohovanie výkonu, alebo jeho časti?
4. Existuje požiadavka na typ regulácie a regulačný krok vo výkonovom rozsahu?
5. Je možné obdržať technické podmienky pripojenia od ZSDIS , stanovené v platnej Zmluve o pripojení?
6. V projektovej dokumentácii je vidieť v prevádzke studňu v blízkosti plánovaného umiestnenia zariadení. Bolo toto umiestnenie z dôvodov pitnej vody komunikované s vodármi?

Vzhľadom na posunutý termín obhliadky z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia a zlých ciest a s tým neskôr vypracované otázky k vysvetleniu SP, by sme vás chceli požiadať o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.

**Odpoveď obstarávateľa:**

1. Nedisponujeme meraním harmonických prúdov, flickerov, 15-minútových maxim ani informáciami o opatreniach realizovaných zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy v predmetnej lokalite. V predmetnej lokalite neevidujeme výpadky.
2. 0,6 MW.
3. Nie.
4. Na inštalovaných strojoch predpokladáme poskytovanie podporných služieb typu aFRR a mFRR pre spoločnosť SEPS, požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch. Prípadne podrobnejšie požiadavky je možné nájsť v dokumente B technických podmienok spoločnosti SEPS na priloženom linku: [Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví](#)

5. Technické podmienky pripojenia od ZSDIS budú poskytnuté až úspešnému uchádzačovi, nakoľko pripojenie do sústavy nie je predmetom tohto obstarávania.

6. K projektu je právoplatný stavebný zámer, ktorému predchádzalo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová  
splnomocnená osoba na VO