



Evropská
komise



Evropská
investiční banka

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

.Věc: „ALFAGEN – Zámečnické konstrukce“
Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1:

Prosíme o ujasnění požadavku ohledně NO 45 Stojany na cívky:

- Ve Vysvětlení ZD_01 je v otázce č. 8 uvedeno:

„NO 45 Stojany na cívky: na výkresu je uvedeno zhotovení z tvárné litiny. Mohou být vyrobeny jako svařenec?“

V odpovědi se uvádí: „Musí být dodržen materiál uvedený ve výrobní dokumentaci.“

- Výrobní výkres uvádí jako materiál TVÁRNOU LITINU (bez bližší specifikace). Materiál OCEL S235 je uveden "pouze" ve statickém posudku, na který se odvolává odpověď č. 1 ve Vysvětlení ZD_04

Navíc ve Vysvětlení ZD_01 se v odpovědi na otázku č. 15 uvádí jakost litiny šedé (nikoliv tvárné)

- Vzhledem ke skutečnosti, že od odborných firem, se kterými jsme v komunikaci, máme informaci, že výroba litím z oceli S235 není možná, vracíme se k dotazu, zda může být tento výrobek zhotoven jako svařenec.

- Prosíme o jednoznačnou odpověď, zda požadujete:

a) svařenec z materiálu S235 - ocel

nebo

b) odlitek z TVÁRNÉ litiny

Odpověď č. 1

Požadujeme vyrobit z materiálu S235, tedy svařenec.

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodluhuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

V Břidličné dne 04.02.2026

Veronika Konrádová