

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo
VO-000667

Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
0940 608 017

Banská Bystrica
13.02.2026

Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 5**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ¹: Zariadenie sociálnych služieb Hont, Terany č.1, 96268 Terany
Predmet zákazky: DD a DSS Terany – novostavba ubytovacieho bloku Terany
Druh postupu: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené: v Európskom vestníku č. 47124-2026 S_15/2026 zo dňa 21.01.2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2026 zo dňa 23.01.2026, značka 1061 - MSP_Identifikátor_1385250
Typ zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnemu obstarávaniu, doručeného verejnemu obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 11.02.2026 09:16:54**

Otázka č. 1:

Žiadame VO o vysvetlenie SP

V rámci zábradlí odpovedal, že sa má jednať o zábradlie hliníkové so striebornou úpravou ?

Jedná sa o striebornú farbu ? Hliník má sám o sebe striebornú / sivú farbu. A čo teda požaduje investor ? Hliníkové zábradlie bez povrchovej úpravy alebo s náterom ? Aká je jeho požadovaná hrúbka a odtieň RAL?

Predpokladáme, že zábradlia nemajú byť s povrchovou úpravou zo striebra.

¹ Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 5693165

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že žiada uchádzačov, aby v ponukách nacenili hliníkové zábradlie s **eloxovanou** povrchovou úpravou, teda bez náteru farbou.

S úctou,

**Centrum zdieľaných služieb
BBSK s.r.o.**