



<p><b>UWAGA:</b> WSZYSTKIE ELEMENTY SUFITU MUSZĄ SPEŁNIAĆ WARUNKI PAR. 262 ROZPORZĄDZENIA M.I. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I CH USTYTUOWANIE. NIEZAPALNE LUB NIEPALNE - KLASYFIKACJA OGNIOWA ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCĄ NORMĄ PN-EN-134501-1:2008, KATEGORIA OD A1 DO B (Z PARAMETREM D0), NIEKAPIĄCE I NIEODPADAJĄCE POD WPLYWEM OGNI.</p>
<p>W OBRĘBIE SUFITÓW OTWARTYCH INSTALACJE NALEŻY PROWADZIĆ W SPOSÓB UPORZĄDKOWANY, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI RÓWNOLEGLE DO SĄSIEDNIH ELEMENTÓW INSTALACYJNYH I ŚCIAN.</p>
<p>WYSOKOŚĆ MONTAŻU ELEMENTÓW INSTALACYJNYH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI MUSI UWZGLĘDNIĄĆ PODKONSTRUKCJE SUFITU, OTULINY PRZEWODÓW ORAZ WYSOKOŚĆ OPRAW DOSTROPOWYCH.</p>