



Brzeg, 29.01.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.1.1.2026

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Budowa wiaty edukacyjnej

złożone dnia 29.01.2026 r.

Pytanie:

Witam, zwracam się z prośbą o podanie następujących informacji:

1. Przedmiar robót poz. 12 - proszę o podanie wymiaru kostki lub nazwy.
2. Przedmiar robót poz. 35 - proszę o podanie koloru bramy wjazdowej wg palety RAL.
3. Przedmiar robót poz. 42 - proszę o podanie wymiarów i koloru krawężników elastycznych: czy chodzi o obrzeże gumowe SBR czy obrzeże ekobord?

Odpowiedź:

1. Należy zastosować szarą kostkę betonową o grubości 6 cm i wymiarach 10x20 cm.
2. Kolor bramy wjazdowej zielony, wg palety RAL: 6005 lub zbliżony.
3. Obrzeża zgodnie z zapisami SWZ:
„Ułożenie elastycznych obrzeży trawnikowych typu EKO-BORD lub równoważnych, okalających ścieżkę edukacyjną zgodnie z dokumentacją projektową.
Obrzeża powinny być wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne (UV, mróz)”.

Należy zastosować obrzeża w kolorze czarnym.

Wysokość obrzeży należy dostosować do wysokości warstw ścieżki edukacyjnej, jednak ich wysokość nie powinna być niższa niż suma grubości warstwy wyrównawczej i wierzchniej.

Należy przyjąć zastosowanie minimum 3 kotew na układanym prostym odcinku ścieżki oraz minimum 5 kotew przy łukach.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania oferty.

Z poważaniem

/dokument podpisany elektronicznie/