



Elektronicky

Všetkým zájemcov

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka Mgr. Jana Vašíčková	Banská Bystrica 26. 05. 2020
-----------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------

Vec

Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Dňa 20. 05. 2020 o 12:57:16 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom **SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO-1.4. Zateplenie objektov pavilóny C1, C2** vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 58/2020 pod značkou 11354 - WYP zo dňa 12.03.2020.

Otázka uchádzača:

Žiadame o špecifikovanie nasledovných bodov.

1. Zábradlie - pri HPL doskách nie je určená farba, ktorá významne ovplyvňuje cenovú kalkuláciu. Prosíme o špecifikáciu.
2. Zábradlie - vo výpise zámočníckych a klampiarskych konštrukcií je uvedené pri oceľových prvkoch - konštrukcia 40x40x3 - 6200mm. V reáli to bude nad 10000mm, čo tiež ovplyvňuje kalkuláciu. Prosíme o špecifikáciu.

Odpoveď:

1. Verejný obstarávateľ požaduje antracitovo sivú farbu HPL dosiek na zábradlí tak ako je uvedené v zverejnenej projektovej dokumentácii, farba je základná bez príplatku.
2. Verejný obstarávateľ požaduje naceniť nosnú konštrukciu zábradlia tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii, tzn. aj horizontálne aj vertikálne oceľové prvky (2x horizontálne prvky, 4x vertikálne prvky).

S úctou,

Jana Vašíčková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa