



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Číslo	KOUPELNA + WC	3,16
1.23	JÍDELNÍ VÝTAH - ŠACHTA	1,76	2.34	PŘEDSÍŇ	3,30
2.01	CHODBA	64,67	2.35	POKOJ (3+1 LŮŽKA)	18,15
2.02	BUFET	21,48	2.36	KOUPELNA + WC	3,16
2.03	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	4,07	2.37	PŘEDSÍŇ	2,55
2.04	WC KABINKA ZAMĚŠTNANCI	1,80	2.38	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	14,64
2.05	CHLAZENÉ POTRAVINY	3,72	2.39	KOUPELNA + WC	3,16
2.06	CHODBA	5,43	2.40	PŘEDSÍŇ	3,25
2.07	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,80	2.41	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	14,96
2.08	ŠATNA ZAMĚŠTNANCI	3,35	2.42	KOUPELNA + WC	3,34
2.09	UMÝVÁRNA ZAMĚŠTNANCI	2,40	2.43	PŘEDSÍŇ	3,99
2.10	PŘEDSÍŇ	2,93	2.44	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	20,68
2.11	POKOJ (3+1 LŮŽKA)	19,59	2.45	KOUPELNA + WC	3,46
2.12	KOUPELNA + WC	3,56	2.46	PŘEDSÍŇ	2,93
2.13	PŘEDSÍŇ	3,83	2.47	POKOJ (3+1 LŮŽKA)	20,55
2.14	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	20,68	2.48	KOUPELNA + WC	3,56
2.15	KOUPELNA + WC	3,46	2.53	SCHODIŠTĚ	16,65
2.16	PŘEDSÍŇ	3,24	2.54	WC ŽENY + INVALIDÉ	4,32
2.17	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	14,96	2.55	WC INVALIDÉ	4,31
2.18	KOUPELNA + WC	3,34	2.56	WC ŽENY - KABINKA	1,45
2.19	PŘEDSÍŇ	2,17	2.57	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	4,11
2.20	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	13,80	2.58	WC MUŽI - PISOÁRY	4,57
2.21	KOUPELNA + WC	3,16	2.59	WC MUŽI - KABINKA	1,49
2.22	PŘEDSÍŇ	2,17	2.60	TECHNICKÁ MÍSTNOST - SLP	1,88
2.23	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	13,64	2.61	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,48
2.24	KOUPELNA + WC	3,16	2.62	SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA	4,91
2.25	PŘEDSÍŇ	2,28	2.63	SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA	4,78
2.26	POKOJ (2+1 LŮŽKA)	14,04			
2.27	KOUPELNA + WC	3,16			
2.28	PŘEDSÍŇ	2,22			
2.29	POKOJ (1+1 LŮŽKA)	8,51			
2.30	KOUPELNA + WC	3,16			
2.31	PŘEDSÍŇ	2,38			
2.32	POKOJ (1+1 LŮŽKA)	8,93			

LEGENDA VZT

- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODPADNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - PŘÍVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ODVODNÍ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ - ČERSTVÝ VZDUCH
- VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ
- TEPELNÁ ISOLACE Z MINERÁLNÍ VLVY, TL 20MM, OCHRANA AL. FOLIE
- TEPELNÁ ISOLACE Z MINERÁLNÍ VLVY, TL 40MM, OCHRANA AL. FOLIE
- ISOLACE VZT POTRUBÍ MINERÁLNÍ VATA, POŽÁRNÍ ODOLNOST EHS
- TEPELNÁ ISOLACE Z MINERÁLNÍ VLVY, TL 60MM, OCHRANA AL. FOLIE + OPLECHOVÁNÍ HLINÍKOVÝM PLECHEM, VEDENÍ VE VENKOVNÍM PROSTORU
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- PSU - POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR KOUŘOTĚSNÝ E150 - SERVOPOHON 230V
- UTĚSNĚNÍ POŽÁRNÍCH PROSTUPŮ - POŽÁRNÍ USÁVKY A DOTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ
- ODVOD KONDEZÁTU
- X - ČÍSLO ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
- X1 - MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU
- X2 - MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU
- Hr - VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - HORNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- Sh - VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - SPODNÍ HRANA (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- Os - VÝŠKOVÝ POPIS POTRUBÍ - OSA POTRUBÍ (kótováno od čisté podlahy řešeného podlaží)
- DVĚRNÍ VĚTRACÍ MRŽKA
- STĚNOVÁ VĚTRACÍ MRŽKA

POZNÁMKY

- DODAVATEL VZDUCHOTECHNIKY JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY VZT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH VZT ZAŘÍZENÍ A CHLazení
- UMÍSTĚNÍ PŘÍVODNÍCH A ODVODNÍCH DISTRIBUČNÍCH ELEMENTŮ, VENTILÁTORŮ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE
- SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ZAŘÍZENÍ VIZ. SOUPIS PRACÍ
- REKVNÍ OTVORY PRO INSTALOVANÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM, POŽADOVANÝCH OD VÝROBCE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ. TYTO REKVNÍ OTVORY MUSÍ BÝT NEUSTÁLE VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ PRO SERVISNÍHO TECHNIKA. POD I NAD TÍMTO SERVISNÍM OTVOREM NESMÍ BÝT ŽÁDNÉ INSTALACE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ
- MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA PŘED MONTÁŽÍ POTRUBÍ OSTATNÍCH PROFESÍ
- POTRUBÍ VZT BUDE VEDENO NAD INSTALACEMI OSTATNÍCH PROFESÍ
- PŘED ZAPOJENÍM MONTÁŽE VZDUCHOTECHNIKY JE NUTNÉ PROVĚST SONDY DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, PROVĚST ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU OCELOVÉ NOČNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU A PROVĚŘIT SDOHU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ. PŘEDVŠÍM SE JEDNÁ O PROSTUPY MEZI NOVÝMI PŘÍVY KONSTRUKCE, PROSTUPY ZDÍVEM A STROPEM.

k.ú. PELHŘÍMOV (718912)				
D	08/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. RYBÁŘ ml.	ING. RYBÁŘ ml.
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT

PROJEKTANT: Město PELHŘÍMOV Masarykovo náměstí 1 382 01, Pelhřimov		PROJEKTANT ČÁSTI: PROJEKT CENTRUM NOV s.r.o.		GENÉRALNÍ PROJEKTANT: PROJEKT CENTRUM NOV s.r.o.	
MÍSTO STAVBY:	PELHŘÍMOV	VYPRACOVAL:	ING. RYBÁŘ ml.	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	PELHŘÍMOV	ZODP. PROJEKTANT:	ING. RYBÁŘ ml.	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: SPORHOTEL PELHŘÍMOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE VNITŘNÍCH PROSTORŮ				FORMÁT:	15/A4
OBJEKT: SO-02: SPORHOTEL				DATUM:	08/2025
OBSAH: PŮDORYS 2.NP - VZT				STUPEŇ PD:	DSP+DPS
ČÁST: D.1.2 Technologické řešení D.1.2.3 TPS - Vzduchotechnika				Č. ZAKÁZKY:	25-002
				MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	—
				Č. VÝKRESU:	Č. PARÉ
				D.1.2.3.03	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.