



- LEGENDA :
- KABELÁŽ FVE
  - KABELÁŽ NN
  - KABELÁŽ PO
  - KABELÁŽ MaR
  - ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍ
  - ZAŘÍZENÍ NN
  - ZAŘÍZENÍ EX
  - ROZVADĚČE

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S  
OCHRANA ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI  
VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. D.1.4.5.03\_2024

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	2.00	4.00 m	6.00	BpV	±0,000
	10				20		30								184,44 m

AUTORIZACE	ČKAIT - 1005823	ING. MILOSLAV MÜLLER
------------	-----------------	----------------------

AS PROJECT s.r.o. + BOELE	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, ODVAVATELSKÁ ČINNOST A PROJEJ HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU		
DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Boele	Ing. Jiří Žák	ING. JAN NEJEZCHLEB	ING. JAN NEJEZCHLEB

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ			
INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov IČO: 002 48 801	FORMÁT	A21 1050x120mm
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13 k.ú. Pelhřimov Pelhřimov, Vysočina	DATUM	06/2025
CHARAKTER STAVBY:	Rekonstrukce a přístavba	STUPĚŇ DOK.	DPS
ODDÍL DOKUMENTACE:	S01 – Zimní stadion D1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika	Č. ZAKÁZKY	1105/22
OBSAH:	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA NAPÁJENÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU: D1.4.4.25

TOTO DÍLO JE VÝSLEDNÍM VLASTNÍM TVŮRČÍM SPOLUPRÁCOVÁNÍM AS PROJECT CZ s.r.o. V PELHŘIMOVĚ, O NAKLADÁNÍ S DÍLEM ROZHODNOUTI SPOLUPRÁCOVÁNÍ AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELKOVÁ AUTORSKÁ ZÁKLADNÍ ČÍSLOVÁ SÍLA V PLATNOSTI ZNĚNÍ