


Popis	Specifikace
PŘÍVOD NN Z RH	125A
Jističní 100A/3	TN-C-S
CYKY-J 3x2.5, 95m	30mA 63A/4
CYA 25, 95m	16A/B
REZERVA	16A/C
VZT 16.01 3kW	16A/C
CYKY-J 3x2.5, 35m	16A/C
VZT 16.02 3kW	16A/C
CYKY-J 3x2.5, 40m	16A/C
REZERVA	16A/C
Z601 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 35m	16A/B
Z602 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 70m	16A/B
Z603 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 80m	16A/B
Z604 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 40m	16A/B
Z605 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 40m	16A/B
Z606 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 15m	16A/B
Z607 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 20m	16A/B
Z608 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 40m	16A/B
Z609 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 50m	16A/B
Z610 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 50m	16A/B
Z611 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 45m	16A/B
Z612 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 70m	16A/B
REZERVA	16A/B
REZERVA	16A/B
REZERVA	16A/B
Z616 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 70m	16A/B
Z617 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 65m	16A/B
Z618 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 60m	16A/B
Z620 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 85m	16A/B
Z621 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 90m	16A/B
Z622 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 100m	16A/B
Z623 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 90m	16A/B
Z624 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 90m	16A/B
Z625 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 90m	16A/B
Z626 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 50m	16A/B
Z627 ZÁSUVKY 230V	16A/B
CYKY-J 3x2.5, 45m	16A/B
REZERVA	16A/B
REKLAMA	6A/B
CYKY-J 3x1.5, 60m	10A/C 30mA s P.K.
OVLÁDÁNÍ TL. REKLAMA	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 10m	10A/C 30mA s P.K.
OSVĚTLENÍ 2.05 LEVÁ	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 100m	10A/C 30mA s P.K.
OVLÁDÁNÍ TL. 2.05 LEVÁ	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 10m	10A/C 30mA s P.K.
OSVĚTLENÍ 2.05	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 45m	10A/C 30mA s P.K.
OVLÁDÁNÍ PIR 2.05	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 5x1.5, 45m	10A/C 30mA s P.K.
OSVĚTLENÍ 2.05	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 30m	10A/C 30mA s P.K.
OVLÁDÁNÍ PIR 2.05	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 5x1.5, 30m	10A/C 30mA s P.K.
OSVĚTLENÍ 2.05 PRAVÁ	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 100m	10A/C 30mA s P.K.
OVLÁDÁNÍ TL. 2.05 PRAVÁ	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 10m	10A/C 30mA s P.K.
OSVĚTLENÍ 2.05	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 30m	10A/C 30mA s P.K.
OVLÁDÁNÍ PIR 2.05	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 5x1.5, 30m	10A/C 30mA s P.K.
OSVĚTLENÍ 2NP ST.01.05	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 150m	10A/C 30mA s P.K.
OSVĚTLENÍ 3NP ST.01.02	10A/C 30mA s P.K.
CYKY-J 3x1.5, 100m	10A/C 30mA s P.K.
REZERVA	10A/C 30mA s P.K.

— KABELÁŽ NN
 □ ZAŘÍZENÍ NN
 □ ROZVADĚČE


VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. D.1.4.5.03 2024

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M						Bpv	±0,000
	10			20			30				2.00		4.00 m		6.00		184,44 m



AUTORIZACE	ČKAIT - 1005823	ING. MILOSLAV MÜLLER	
------------	-----------------	----------------------	--

ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ
HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU

	DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
	Boele	Ing. Jiří Žák	ING. JAN NEJEZCHLEB	ING. JAN NEJEZCHLEB

INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov IČO: 002 48 801	FORMÁT	A3.1 594x297mm
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13 k.ú. Pelhřimov Pelhřimov, Vysočina	DATUM	06/2025
CHARAKTER STAVBY:	Rekonstrukce a přístavba	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL DOKUMENTACE:	S01 – Zimní stadion D14.4 Silnoproudá elektrotechnika	Č. ZAKÁZKY	1105/22

OBSAH:	MĚŘÍTKO:	ČÍS. VÝKRESU:
SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RP6	-	D1.4.4.32

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTORI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.