


OBJEM: 2000 LITRŮ
MATERIÁL: UHLÍKOVÁ OCEL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ZÁKLADNÍ NÁTĚR
JMENOVITÝ TLAK: PN10
PROVOZNÍ KAPALINA: ETHYLENGLYKOL 35%
MAXIMÁLNÍ TEPLOTA: +70°C
MINIMÁLNÍ TEPLOTA: +6°C

- H1: PŘÍRUBA ; DN100; PN10
H2: PŘÍRUBA ; DN100; PN10
H3: REVIZNÍ OTVOR; PŘÍRUBA ; DN400; PN10
H4: VYPOUŠTĚNÍ ; VNITŘNÍ ZÁVIT 2"
H5: ODVZDUŠNĚNÍ ; VNITŘNÍ ZÁVIT 2"
H6: POJISTNÝ VENTIL ; VNITŘNÍ ZÁVIT 1"
H7: TEPLOMĚR ; VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2"
H8: MANOMETR ; VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2"
H9: TEPLOMĚR ; VNITŘNÍ ZÁVIT 1/2"

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	B _{pV}	±0,000
	10			20			30				4,00		8,00 m

AUTORIZACE	Ing. Jan Doležal		
	Boele s.r.o. a AS PROJECT s.r.o.		
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ HUMPOLECKÁ 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 323 249, WWW.ASPROJECT.CZ		
	DESIGN OBJEKTU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOV. PROJEKTANT
	Boele	Ing. Jiří Žák	Ing. Jan Doležal
			VYPRACOVAL
			Ing. Jan Doležal

REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V PELHŘIMOVĚ

INVESTOR:	Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov IČO: 002 48 801	FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 323/1, st. 323/6, 313/13 k.ú. Pelhřimov Pelhřimov, Vysočina	DATUM	06/2025
CHARAKTER STAVBY:	rekonstrukce a přístavba	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL:	D1.4.6 PS-01 Technologie chlazení ledové plochy	Č. ZAKÁZKY	1146/23
OBSAH:	ZÁSOBNÍK S2.1	MĚŘÍTKO: 1:20	ČÍS. VÝKRESU: D.1.4.6.11