

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 905 01 Senica
Názov zákazky:	Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky Senica
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74346/summary
Zverejnená v:	Vestník UVO č. 28/2026 zo dňa 10.02.2026 pod č. 2141 - WYP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č.4 zo dňa 24.02.2026
Spracovaná dňa:	02.03.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v žiadosti o vysvetlenie zo dňa 24.02.2026.

Otázka č. 10/4:

Vo Výkaze výmer časť SO 01 Zmena dokončenej stavby Mestská poliklinika Senica – Pracovisko RDG – 1.PP stavebou úpravou_ SO 01 – Stavebná úprava pol.:

125	M	61161000420ra	Vnútorne dvere drev. jednokrídľ., plné akustické, protipožiarne EW 30/D3+C 1100/2100 polodrážkové s požiar. uzáverom obmedz. šíreniu tepla, odolnosť 30 min. druh D3, vybavené automat. uzatvárac. mechanizmom -horný samozatvárač, zárubeň protip.	ks	1,000
-----	---	---------------	---	----	-------

V danej položke je vo Výkaze výmer špecifikovaná protipožiarne ochrana EW 30/D3+C , ale v P01_SP_Projektova dokumentacia_Cast 1 – Zmena stavby – SO 01 Pracovisko RDG_05 - E1-Architektúra a stavebné riešenie_11 - E1-9 Výpis dverí, zasklených stien a okien chýba údaj protipožiarnej ochrany. Žiadame Verejného obstarávateľa o upresnenie či ide o protipožiarne dvere alebo nie.

Odpoveď na otázku č. 10/4:

Ide o protipožiarne dvere, ktoré sú vykázané vo výkrese 13 - E1-11 - VÝPIS PROTIPOŽIARNYCH DVERÍ ako položka „1/po“.