

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 905 01 Senica
Názov zákazky:	Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky Senica
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74346/summary
Zverejnená v:	Vestník UVO č. 28/2026 zo dňa 10.02.2026 pod č. 2141 - WYP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č.7 zo dňa 27.02.2026
Spracovaná dňa:	04.03.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v žiadosti o vysvetlenie zo dňa 27.02.2026.

Otázka č. 17/7:

Prosíme o vysvetlenie položiek vo výkaze výmer číslo 149, 792 a 1523 „Montáž ochrannéj lišty, s nasadzovacím polykarbonátovým /bez PVC/s nopkovou úpravou výška 30 mm, hr. 2,5mm, vysoko odolný voči poškriab. farba béžovo bledá“. Rozmery ochrannéj lišty (výška a hrúbka) v týchto položkách sú v nesúlade z projektovou dokumentáciou - výpis zámočníckych výrobkov pol. číslo 4/z .

Odpoveď na otázku č. 17/7:

Verejný obstarávateľ upravil vo výkaze výmer popis položiek č. 149, 792 a 1523 tak, aby boli v súlade s projektovou dokumentáciou.

Otázka č. 18/7:

Prosíme o vysvetlenie nesúladu medzi projektovou dokumentáciou a výkazom výmer. Vo výkaze výmer chýba dodávka materiálu – ochranná lišta na stenu, prvok z polykarbonátu s nopkovou úpravou výšky 300 mm, hrúbka 2 mm – výkresy „ Výpis zámočníckych výrobkov položka 4/z“ vo výmere 45 + 74 + 1275 m. Výkaz výmer obsahuje iba montáž tejto ochrannéj lišty (položky číslo 149, 792 a 1523). Doplní verejný obstarávateľ chýbajúce položky do výkazu výmer?

Odpoveď na otázku č. 18/7:

Verejný obstarávateľ upravil vo výkaze výmer popis položiek č. 149, 792 a 1523 tak, aby bolo zrejmé, že okrem montáže zahŕňajú aj dodávku materiálu. Nový popis týchto položiek v upravenom výkaze výmer je nasledovný:

Strana 1 z 2

149. Dodávka a montáž ochrannej lišty na stenu, z polykarbonátu (bez PVC), s nopkovou úpravou, výška 300mm, hr. 2 mm, vysoko odolný voči poškriabaniu, farba béžovožltá, odolný voči vznieteniu
792. Dodávka a montáž ochrannej lišty na stenu, z polykarbonátu (bez PVC), s nopkovou úpravou, výška 300mm, hr. 2 mm, vysoko odolný voči poškriabaniu, farba béžovožltá, odolný voči vznieteniu
1523. Dodávka a montáž ochrannej lišty na stenu, z polykarbonátu (bez PVC), s nopkovou úpravou, výška 300mm, hr. 2 mm, vysoko odolný voči poškriabaniu, farba béžovožltá, odolný voči vznieteniu