

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 905 01 Senica
Názov zákazky:	Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky Senica
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74346/summary
Zverejnená v:	Vestník UVO č. 28/2026 zo dňa 10.02.2026 pod č. 2141 - WYP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č.19 zo dňa 16.03.2026
Spracovaná dňa:	18.03.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v žiadosti o vysvetlenie zo dňa 16.03.2026.

Otázka č. 33/19:

Ako sú riešené protipožiarne prestupy v profesiách ÚK, ZTI a VZT (našiel som len jednu položku v SO 03 - E2 - Zdravotechnika – tmel protipožiarne 11 kg).

Odpoveď na otázku č. 33/19:

Prestupy rozvodov a prestupy inštalácií cez požiarne deliace konštrukcie budú utesnené konštrukčnými prvkami takého druhu ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými prestupujú. Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarnej deliacej konštrukcie, ktorou prestupuje.

V rámci VZT sú požiarne prestupy riešené protipožiarnymi klapkami. V prípade, že sa v rámci niektorej profesie nerieši nový rozvod cez požiarne deliacu konštrukciu, ale len napojenie na existujúci rozvod, tak výkaz výmer v danej profesii neobsahuje položky týkajúce sa protipožiarnych prestupov.