



Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
SVO-RVO2-2026/000561 - 004

Vybavuje/linka
Ing. Tomáš Kundrát /+421250944573

Miesto/dátum
Bratislava/19.10.2026

Vec : Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č.2

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje verejný obstarávateľ vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky pre predmet zákazky „**Rámcová dohoda na štruktúrované kabeláže MV SR – obnova**“ v rámci verejnej súťaže uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ pod zn. OJ S 184/2026 23/09/2026 zo dňa 23.09.2026.

Otázka č.1:

1. Položka č. 10 – Telefónny patch panel 50×RJ45/u, Cat.3, 1U, RAL 7032

Žiadame o spresnenie rozsahu montáže tejto položky.

Má jednotková cena zahŕňať iba fyzické osadenie a upevnenie patch panela do dátového rozvádzača (RACK), alebo má zahŕňať aj ukončenie a zapojenie príslušných metalických káblov na patch paneli? Zároveň žiadame potvrdiť, či je ukončenie týchto káblov zahrnuté samostatne v položke č. 70 – Ukončenie metalického kábla TP, aby nedošlo k duplicitnému oceneniu tejto istej práce.

Odpoveď na otázku č. 1

Jednotková cena montáže položky č. 10 zahŕňa osadenie a upevnenie patch panela v rozvádzači, jeho uzemnenie a označenie. Ukončenie párov telefónneho kábla sa oceňuje v položke č. 74. Položka č. 70 sa na telefónne rozvody nevzťahuje.

Otázka č.2:

2. Položky č. 14 a 21 – Optické pigtaily

• č. 14 – Pigtail multimode Simplex OM2 (50/125 μm), LC, 2 m

• č. 21 – Pigtail singlemode Simplex OS2 (9/125 μm), LC, 2 m

Žiadame o spresnenie požadovaného rozsahu montáže týchto položiek. Má montáž zahŕňať iba uloženie/pripojenie pigtailu v optickom rozvádzači, alebo sa požaduje kompletne ukončenie optického vlákna vrátane zvárania pigtailu na privodné optické vlákno, uloženia zvaru a súvisiacich prác? V prípade, že zváranie optických vlákien nie je súčasťou uvedených položiek, žiadame uviesť, v ktorej položke výkazu výmer má byť táto práca ocenená.

Odpoveď na otázku č. 2

Jednotková cena montáže položiek č. 14 a 21 zahŕňa privarenie pigtailu na vlákno optického kábla, uloženie zvaru do držiaka zvarov a pripojenie pigtailu do adaptéra optického patch panela. Zváranie optických vlákien sa samostatne neoceňuje. Materiál držiaka zvarov a ochrany zvaru sa oceňuje v položkách č. 15 a 16.

Otázka č.3:

3. Položka č. 19 – Optický patch panel 24×LC

Žiadame o spresnenie rozsahu montáže optického patch panela.

Má jednotková cena zahŕňať iba fyzické osadenie a upevnenie patch panela do RACK-u, alebo aj kompletne vystrojenie a ukončenie optických vlákien v patch paneli? Zároveň žiadame uviesť, či práce súvisiace so zváraním a ukončením optických vlákien majú byť zahrnuté v tejto položke alebo sú predmetom samostatnej položky výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 3

Jednotková cena montáže položky č. 19 zahŕňa osadenie a upevnenie optického patch panela v rozvádzači, jeho uzemnenie a označenie. Montáž adaptérov sa oceňuje v položkách č. 17 a 18. Zváranie a ukončenie optických vlákien sa oceňuje v položkách č. 14 a 21

Otázka č.4:

4. Položky č. 33 až 37 – Inštalačné žľaby

- č. 33 – Inštalačný žľab 40×20 mm
- č. 34 – Inštalačný žľab 40×40 mm
- č. 35 – Inštalačný žľab 70×40 mm
- č. 36 – Inštalačný žľab 100×40 mm
- č. 37 – Inštalačný žľab PVC 100×100 mm

Žiadame o potvrdenie, čo všetko má byť zahrnuté v jednotkovej cene uvedených položiek.

Má jednotková cena zahŕňať kompletný funkčný systém žľabu vrátane veka, spojovacieho a upevňovacieho materiálu, konzol/podpier a tvarových dielov (kolená, Tkusy, odbočky, koncovky a pod.), alebo sa uvedené príslušenstvo oceňuje samostatne?

Ak sa príslušenstvo oceňuje samostatne, žiadame uviesť príslušné položky výkazu výmer.

Odpoveď na otázku č. 4

Merná jednotka položiek č. 33 až 37 je bežný meter. Jednotková cena zahŕňa dodávku a montáž kompletného funkčného systému žľabu vrátane veka, spojovacích a tvarových dielov a upevňovacieho materiálu. Príslušenstvo sa samostatne neoceňuje.

Otázka č.5:

5. Položka č. 70 – Ukončenie metalického kábla TP

Žiadame o jednoznačné vysvetlenie rozsahu položky „Ukončenie metalického kábla TP“.

Čo sa pod pojmom „TP“ v predmetnej položke rozumie a aký konkrétny rozsah práce má byť zahrnutý v jednotkovej cene?

Žiadame najmä potvrdiť, či položka predstavuje ukončenie jedného konca metalického dátového kábla, t. j. jeho prípravu a zapojenie do príslušného RJ45 modulu/keystonu alebo patch panela.

Zároveň žiadame potvrdiť, či množstvo 43 800 ks predstavuje celkový počet ukončení káblov na oboch stranách kabeláže (strana dátovej zásuvky a strana RACK/patch panel), alebo počet samotných káblových trás.

Prosíme tiež o potvrdenie, či pri položkách dátových zásuviek a patch panelov má byť nacenená iba montáž príslušného prvku a samotné zapojenie káblov je už samostatne zahrnuté v položke č. 70.

Uvedené spresnenie považujeme za potrebné najmä z dôvodu zabránenia duplicitnému oceneniu ukončenia metalickej kabeláže.

Odpoveď na otázku č. 5

Skratka „TP“ označuje krútený pár (twisted pair), t. j. metalický dátový kábel podľa položiek č. 3 a 4. Jeden kus položky č. 70 predstavuje ukončenie jedného konca kábla na keystone module. Jednotková cena montáže položiek č. 1 a 2 zahŕňa kompletnú montáž vrátane ukončenia kábla. Položka č. 70 sa uplatní len pri ukončení kábla, ktoré nie je súčasťou montáže nového koncového prvku podľa položiek č. 1 a 2. Uvedené množstvo je predpokladané a slúži na účely vyhodnotenia ponúk.

Otázka č.6:

6. Položka č. 71 – Drážkovanie steny pre PVC trubku 23 mm

Žiadame o spresnenie materiálu konštrukcie, v ktorej sa predpokladá realizácia drážok.

Žiadame preto uviesť predpokladaný materiál stien, prípadne stanoviť samostatné položky podľa jednotlivých druhov stavebných konštrukcií.

Odpoveď na otázku č. 6

Verejný obstarávateľ nevie vopred určiť druh stavebnej konštrukcie, pretože služby sa budú poskytovať v rôznych objektoch na celom území Slovenskej republiky. Uchádzač uvedie jednu jednotkovú cenu za bežný meter drážky

bez ohľadu na druh konštrukcie. Položka č. 71 sa vzťahuje na drážku pre ochrannú trubku s priemerom do 23 mm.

Otázka č.7:

Verejný obstarávateľ v čl. 4.1 návrhu dohody požaduje osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti. Žiadame o potvrdenie, či postačuje predloženie predmetného dokladu až pred začiatkom plnenia zákazky, prípadne či verejný obstarávateľ akceptuje aj iný ekvivalentný doklad slovenského podnikateľa.

Odpoveď č.7

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť od úspešného Uchádzača doklady - potvrdenia NBÚ o priemyselnej bezpečnosti, v zmysle bodu 25.2 súťažných podkladov pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, nie v rámci predkladania ponuky ani až pred začiatkom jej plnenia.

V súlade s návrhom rámcovej dohody v bode 4.32 verejný obstarávateľ akceptuje osvedčenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti vydané NBÚ, prípadne ekvivalentný doklad vydaný príslušným orgánom v krajine sídla alebo miesta podnikania uchádzača, za predpokladu, že preukazuje požadované bezpečnostné oprávnenie v rozsahu stanovenom súťažnými podkladmi a návrhom rámcovej dohody.

Otázka č.8:

Súčasne žiadame vysvetliť, ako má uchádzač naložiť s Prílohou č. 6, pokiaľ uvedeným dokladom v čase predkladania ponuky nedisponuje.

Odpoveď č.8:

Ak má záujemca na mysli prílohu č. 6 Rámcovej dohody, verejný obstarávateľ uvádza, že predmetná príloha predstavuje kópiu požadovaného bezpečnostného oprávnenia, ktoré úspešný uchádzač predloží v rámci poskytnutia súčinnosti pred uzavretím rámcovej dohody v súlade s bodom 25.2 súťažných podkladov. Uvedený doklad preto nie je potrebné predkladať v rámci ponuky.

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že príloha č. 6 súťažných podkladov „Identifikačné údaje a vyhlásenie uchádzača“ je samostatným dokumentom, ktorý je uchádzač povinný predložiť v rámci ponuky podľa bodu 15.4.1 súťažných podkladov.

S pozdravom

Ing. Branislav Chlebana
generálny riaditeľ
sektora verejného obstarávania MV SR