



ROZVODNÁ SIET':	1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S 3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S 2 AC 24V 50Hz, PELV 2 DC 24V, PELV
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA HLAVNE POSPÁJANE
ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:	KRYTÍ, IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, DOPLNKOVOU OCHRANOU - PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM MALÝM NAPATÍM:	PELV
VONKAŠIE VPLYVY:	- VIÐ PROTOKOL

LEGENDA:	
A	SVIETIDLO, (DNA Slovakia) NEPTUN HO 060, 9000lm, 65W, IP66
	STRIEDAVÝ VYPÍŇAC, 230V, 10A, IP44, RADENIE 6
	ROZBOČOVACIA SKATUĽA 4-PÓLOVÁ
N1	SVIETIDLO NÚDZOVÉ, (DNA Slovakia), ETE/2W/B/1/SE/AT/WH - EXIT M 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 1h, autotest, univerzálny piktogram,
	SMER ÚNIKOVEJ CESTY
	EL. KÁBEL PRE OSVETLENIE

Čís. REV.	DÁTUM	POPIS REVÍZIE	Autorizácia

NÁZOV STAVBY	Topoľčianky,Centrálny logistický sklad (CLS),Kasárne,rekonštrukcia objektu		<div></div> <div>STAPRING, a.s.</div> <div>CINTORÍNSKA 9, 81108 BRATISLAVA</div> <div>PREVÁDZKA: PIARISTICKÁ 2, 949 24 NITRA</div>	
MIESTO STAVBY	Topoľčianky,par.č. 3045/17,18,19,20,23			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO 01			
OBJEDNÁVATEĽ	Ministerstvo vnútra SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava			
ZHOTOVITEĽ	Slapring a.s.,Cintorínska 9, 811 08 Bratislava,prevádzka Piaristická 2 ,949 24 Nitra		DÁTUM :	08/2025
STUPEŇ PROJEKTU	Realizačný projekt		ZÁKAZKOVÉ Č.:	25 035
HIP	ING.ALICA REŽŇÁ		MIERKA :	1:50
ZOD.PROJEKTANT	ING. JÁN HUDEC <i>JuDeC</i>		FORMÁT :	6 x A4
PROJEKTANT	MILAN SLOBODA, KATARÍNA MALOVÁ		VÝKRES Č.:	
NÁZOV VÝKRESU	PÔDORYS KOTOLNE - KASÁRNE_osvetlenie			
ČASŤ/PROFESIA	E1.1.6	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA a MaR		