

Číslo sady

ČÍS. REV.	DÁTUM	POPIS REVÍZIE

Autorizácia

NÁZOV STAVBY	Topoľčianky,Centrálny logistický sklad (CLS),Kasárne,rekonštrukcia objektu		<div> STAPRING, a.s. CINTORÍNSKA 9, 81108 BRATISLAVA PREVÁDZKA: PIARISTICKÁ 2, 949 24 NITRA</div>	
MIESTO STAVBY	Topoľčianky,par.č. 3045/17,18,19,20,23			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO O1			
OBJEDNÁVATEĽ	Ministerstvo vnútra SR Pribinova č.2, 812 72 Bratislava		DÁTUM :	08/2025
ZHOTOVITEĽ	Stapring a.s.,Cintorínska 9, 811 08 Bratislava,prevádzka Piaristická 2 ,949 24 Nitra		ZÁKAZKOVÉ Č.:	25 035
STUPEŇ PROJEKTU	Realizačný projekt		MIERKA :	--
HIP	ING.ALICA REŽNÁ		FORMÁT :	x A4
ZOD.PROJEKTANT	ING. JÁN HUDEC <i>Hudec</i>			
PROJEKTANT	MILAN SLOBODA, KATARÍNA MALOVÁ			
NÁZOV VÝKRESU	ZOZNAM KÁBLOV		VÝKRES Č.:	ZK
ČASŤ/PROFESIA	E1.10.MaR	MERANIE A REGULÁCIA		

ZOZNAM KÁBLOV

P.č.	Označenie kábla		Dĺžka	Odkiaľ	Kam	Poznámka
DTKAS						
1	WL UPSin	CYKY-J 3x2,5	10	DTKAS	UPS	Záložný zdroj
2	WL UPSout	CYKY-J 3x2,5	10	DTKAS	UPS	Záložný zdroj
3	WL SBHC2	CYKY-O 3x1,5	10	DTKAS	SBHC2	Havárijne tlačítko
4	WL K1	CYKY-J 3x1,5	11	DTKAS	K1	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K1
5	WL K2	CYKY-J 3x1,5	13	DTKAS	K2	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K2
6	WL K3	CYKY-J 3x1,5	15	DTKAS	K3	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K3
7	WL SBH2	CYKY-O 3x1,5	10	DTKAS	SBH2	Blokovanie chodu kotlov
8	WL MCG	CYKY-J 3x1,5	19	DTKAS	MCG	Obehové čerpadlo ÚK – vetva VYKUROVANIE GARÁŽE
9	WS MCGa	JYTY-O 2x1	19	DTKAS	MCG	Obehové čerpadlo ÚK – vetva VYKUROVANIE GARÁŽE
10	WS MCGb	CYKFY-O 3x1	19	DTKAS	MCG	Obehové čerpadlo ÚK – vetva VYKUROVANIE GARÁŽE
11	WL MCGV	CYKY-J 3x1,5	18	DTKAS	MCGV	Obehové čerpadlo ÚK – vetva K VZT
12	WL MCJ	CYKY-J 3x1,5	19	DTKAS	MCJ	Obehové čerpadlo ÚK – vetva JUH
13	WS MCJa	JYTY-O 2x1	19	DTKAS	MCJ	Obehové čerpadlo ÚK – vetva JUH
14	WS MCJb	CYKFY-O 3x1	19	DTKAS	MCJ	Obehové čerpadlo ÚK – vetva JUH
15	WL MCS	CYKY-J 3x1,5	20	DTKAS	MCS	Obehové čerpadlo ÚK – vetva SEVER
16	WS MCSa	JYTY-O 2x1	20	DTKAS	MCS	Obehové čerpadlo ÚK – vetva SEVER
17	WS MCSb	CYKFY-O 3x1	20	DTKAS	MCS	Obehové čerpadlo ÚK – vetva SEVER
18	WL MCC	CYKY-J 3x1,5	28	DTKAS	MCC	Cirkulačné čerpadlo TÚV
19	WL MCOV	CYKY-J 3x1,5	28	DTKAS	MCOV	Obehové čerpadlo TÚV
20	WL UV1	CYKY-J 3x2,5	24	DTKAS	UV1	Úpravňa vody dopĺňovanie vykurov. okruhu
21	WL UV2	CYKY-J 3x2,5	27	DTKAS	UV2	Úpravňa vody pre prípravu TÚV
22	WL NZ1	CYKY-J 3x2,5	12	DTKAS	NZ1	Neutralizačné zariadenie
23	WL NZ2	CYKY-J 3x2,5	15	DTKAS	NZ2	Neutralizačné zariadenie
24	WL NZ3	CYKY-J 3x2,5	16	DTKAS	NZ3	Neutralizačné zariadenie
25	WL RX2	CYKY-J 5x4	21	DTKAS	RX2	Zasuvková skriňa
26	WS KAS-01	JYTY-O 4x1	11	DTKAS	34.03A	Uzatváracia klapka na vrate do kotla K1
27	WL KAS-02	CYKY-J 5x1,5	11	DTKAS	34.03A	Uzatváracia klapka na vrate do kotla K1
28	WS KAS-03	JYTY-O 4x1	12	DTKAS	34.03B	Uzatváracia klapka na vrate do kotla K2
29	WL KAS-04	CYKY-J 5x1,5	12	DTKAS	34.03B	Uzatváracia klapka na vrate do kotla K2
30	WS KAS-05	JYTY-O 4x1	15	DTKAS	34.03C	Uzatváracia klapka na vrate do kotla K3
31	WL KAS-06	CYKY-J 5x1,5	15	DTKAS	34.03C	Uzatváracia klapka na vrate do kotla K3
32	WS KAS-07	TCEKFE 1x2x0,8	50	DTKAS	30.01	Teplota vonkajšia
33	WS KAS-08	JYTY-O 2x1	19	DTKAS	30.02A	Teplota na výstupe ÚK – vetva VYKUROVANIE GARÁŽE
34	WS KAS-09	JYTY-O 2x1	19	DTKAS	30.02C	Teplota na výstupe ÚK – vetva JUH
35	WS KAS-10	JYTY-O 2x1	20	DTKAS	30.02D	Teplota na výstupe ÚK – vetva SEVER
36	WS KAS-11	JYTY-O 2x1	18	DTKAS	30.02E	Teplota na výstupe ÚK – vetva VZT GARÁŽE
37	WS KAS-12	JYTY-O 4x1	20	DTKAS	31.01	Tlak v systéme ÚK (zberač)
38	WS KAS-13	JYTY-O 2x1	28	DTKAS	33.01	Teplota v zásobnej nádrži TÚV
39	WS KAS-14	JYTY-O 2x1	17	DTKAS	34.01	Teplota na spoločnom výstupe z kotlov
40	WS KAS-15	JYTY-O 2x1	11	DTKAS	34.02A	Teplota na výstupe z kotla K1
41	WS KAS-16	JYTY-O 2x1	13	DTKAS	34.02B	Teplota na výstupe z kotla K2
42	WS KAS-17	JYTY-O 2x1	15	DTKAS	34.02C	Teplota na výstupe z kotla K3
43	WS KAS-18	JYTY-O 2x1	11	DTKAS	34.04A	Teplota na vrate do kotla K1
44	WS KAS-19	JYTY-O 2x1	13	DTKAS	34.04B	Teplota na vrate do kotla K2
45	WS KAS-20	JYTY-O 2x1	15	DTKAS	34.04C	Teplota na vrate do kotla K3
46	WS KAS-21	JYTY-O 2x1	17	DTKAS	34.05	Teplota na spoločnom vrate do kotlov
47	WS KAS-22	JYTY-O 2x1	10	DTKAS	35.01A	Teplota v priestore kotolne m.č. 0.30
48	WS KAS-23	JYTY-O 2x1	11	DTKAS	K1	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K1
49	WS KAS-24	JYTY-O 2x1	13	DTKAS	K2	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K2
50	WS KAS-25	JYTY-O 2x1	15	DTKAS	K3	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K3
51	WS KAS-26	JYTY-O 2x1	22	DTKAS	35.01B	Teplota v priestore strojovne m.č. 0.32
52	WS KAS-27	CYKY-O 3x1,5	10	DTKAS	35.02A	Zaplavenie v priestore kotolne m.č. 0.30
53	WS KAS-28	CYKY-O 3x1,5	22	DTKAS	35.02B	Zaplavenie v priestore strojovne m.č. 0.32
54	WS KAS-29	JYTY-O 4x1	19	DTKAS	30.03A	3-cestný zmiešavací ventil ÚK – vetva VYKUROVANIE GARÁŽE (TVG)
55	WS KAS-30	JYTY-O 4x1	19	DTKAS	30.03C	3-cestný zmiešavací ventil ÚK – vetva JUH (TVJ)
56	WS KAS-31	JYTY-O 4x1	20	DTKAS	30.03D	3-cestný zmiešavací ventil ÚK – vetva SEVER (TVS)
57	WS KAS-32	JYTY-O 2x1	11	DTKAS	K1	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K1
58	WS KAS-33	JYTY-O 2x1	13	DTKAS	K2	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K2
59	WS KAS-34	JYTY-O 2x1	15	DTKAS	K3	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K3
60	WS KAS-35	CYKY-O 3x1,5	11	DTKAS	K1	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K1
61	WS KAS-36	CYKY-O 3x1,5	13	DTKAS	K2	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K2
62	WS KAS-37	CYKY-O 3x1,5	15	DTKAS	K3	Teplovodný, kondenzačný plynový kotol K3
63	WS KAS-38	CYKY-J 3x1,5	25	DTKAS	31.02	Solenoid dopĺňovania (EV)
64	WS KAS-39	CYKY-J 3x1,5	10	DTKAS	35.09	Svetelná signalizácia poruchy m.č. 0.30
65	WS KAS-40	JYTY-O 4x1	11	DTKAS	35.04A	Únik CH4 m.č. 0.30
66	WS KAS-41	JYTY-O 4x1	13	DTKAS	35.04B	Únik CH4 m.č. 0.30
67	WS KAS-42	JYTY-O 4x1	15	DTKAS	35.04C	Únik CH4 m.č. 0.30
68	WS KAS-43	JYTY-O 4x1	12	DTKAS	35.05A	Únik CO m.č. 0.30
69	WS KAS-44	JYTY-O 4x1	16	DTKAS	35.05B	Únik CO m.č. 0.30

ZOZNAM KÁBLOV

P.č.	Označenie kábla		Dĺžka	Odkiaľ	Kam	Poznámka
70	WK MG	Belden 9842 2x2xAWG24 (M-bus)	18	DTKAS	MGV	Ultrazvukový merač tepla ÚK – vetva VZT GARÁŽE
71	WK MG	Belden 9842 2x2xAWG24 (M-bus)	7	MGV	MG	Ultrazvukový merač tepla ÚK – vetva VYKUROVANIE GARÁŽE
72	WL S1	CYKY-J 3x1,5	40	DTKAS	S1	Osvetlenie strojovne
73		CYKY-O 3x1,5	9			vypínač osvetlenie