



REZY VODOVODU - V1 až V19
M=1:50

- LEGENDA ZTI - POTRUBIA:
- EXISTUJÚCI HLAVNÝ PRÍVOD PITNEJ VODY DO OBJEKTU
 - NAVRHOVANÝ HLAVNÝ ROZVOD PITNEJ VODY
 - NAVRHOVANÝ ROZVOD PITNEJ VODY - VETVA PRE NAPOJENIE ZARIADŇOVACÍCH PREDMETOV
 - NAVRHOVANÝ ROZVOD TEPLEJ VODY
 - NAVRHOVANÝ ROZVOD CIRCULÁCIE TEPLEJ VODY
 - NAVRHOVANÝ ROZVOD VODY - VETVA PRE NAPOJENIE HADICOVÝCH NAVIJAKOV
 - OZNAČENIE STÚPAČKY VODOVODU - PITNÁ VODA
 - OZNAČENIE STÚPAČKY VODOVODU - PRE HADICOVÉ NAVIJAKY

- LEGENDA ZTI - ZARIADENÍ:
- F - NAVRHOVANÝ JEMNÝ FILTER SO SPÄTNÝM PREPLACHOM (napr. typ F 76S-2AA, G2 - Honeywell)
 - OV - EXISTUJÚCI OHRIEVAČ VODY typ REFLEX STORATHERM AQUA AF 1000/1_C objem 970 litrov, trvalý výkon 110 kW, 2715 l/h
 - EX5 - EXISTUJÚCA EXPANZNÁ NÁDOBA NA PRÍVODE STUDENEJ VODY DO OHRIEVAČA VODY REFLEX typ REFLEX DT 100, objem 100 litrov, vrátane armatúry flowjet
 - ČČ - EXISTUJÚCE CIRCULAČNÉ ČERPADLÍ TÚV typ WILO STAR Z 25/2, 230V, 48 W

POZNÁMKY:

1. OHRIEVAČ VODY, VRÁTANE ARMATÚR NA PRÍVODNOM POTRUBÍ STUDENEJ VODY, TEPLEJ VODY A CIRCULÁCIE TEPLEJ VODY A CIRCULAČNÉHO ČERPADLA BUDE ZDEMONTOVANÝ A PRESUNUTÝ DO NOVEJ POLOHY V M. č. 0.32.

NÁZOV STAVBY	Topolčianky, Centrálny logistický sklad (CLS), Kasárne, rekonštrukcia objektu	 STAPRING s.r.o. CÍTOHRINSKÁ 9, 81108 BRATISLAVA ZÁKAZNÍK: PARIŠTIČKA 2, 949 24 NITRA
MIESTO STAVBY	Topolčianky, par. č. 3045/17, 18, 19, 20, 23	
STAVEBNÉ OBJEKT	SO 01 Objekt ubytovne 001	DÁTUM : 07.2025
OBJEDNÁVATEL	Ministerstvo vnútra SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava	ZAKÁZKOVÉ Č. : 25.001
ZHOTOVITEL	Stapring a.s., Cítohrinská 9, 811 08 Bratislava, prevádzka Párištička 2, 949 24 Nitra	MIERKA : 1:50
STUPEŇ PROJEKTU	Realizačný projekt	FORMÁT : 9 x A4
HIP	ING. ALICA REŽNA	
ZOD. PROJEKTANT	ING. LUCIA KAPUSTOVÁ	
PROJEKTANT	ING. LUCIA KAPUSTOVÁ	
NÁZOV VÝKRESU	REZY VODOVODU - V1 až V19	VÝKRES Č. : ZT05
ČASŤ/PROFESIA	E1.2 ZDRAVOTECHNIKA	