



TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.,  
Jašíkova 6  
821 03 Bratislava  
tel.: 0850 221 200  
info.sk@tuvsud.com

## ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165068743/50/25/ET/OS/A

Vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov**

Zákazník: **Stapring, a.s.,  
Cintorínska 9, 811 08 Bratislava**  
Objednávka zo dňa: **30.09.2025**  
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. **7165068743**

### Posudzované zariadenie

Názov zariadenia: **Topoľčianky, Centrálny logistický sklad (CLS),  
Kasárne, Rekonštrukcia objektu,  
SO 01 Objekt ubytovne 001**  
Časť: **Elektroinštalácia, bleskozvod**  
Zariadenie zariadenia: **Elektrické zariadenie skupiny A písm. e/  
Podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov**  
Základné technické parametre:  
Rozvodná sústava: **3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S,  
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S**  
Rizikové vonkajšie vplyvy: **BE3-N2, zóna 2, skupina IIA, T1, m.č. 0.25,  
určené protokolom č. E25-16-06/2025**  
Inštalované zariadenia do ATEX: **svietidlo Aex-020a / Ex II 3G Ex nR IIC T6 Gc,  
vypínač 020a umiestnený mimo zónu**  
Ochrana proti atmosférickej a statickej elektrine: **bleskozvod podľa požiadaviek STN EN 62305-3,  
ochranné pospájanie CYA 6 mm<sup>2</sup> zž pripojené na uzemnenie**  
Investor: **Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava**  
Umiestnenie zariadenia: **Topoľčianky, par.č. 3045/17, 18, 19, 20, 23**

**Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:**

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-015; návod č.N-Q-015/1 a špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-51:2010/A11:2013/O1:2014, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2030:1986, STN EN 60079-10-1:2022, STN EN 60079-14:2016, STN EN 62306-3:2012

**a táto predložená dokumentácia:**

Dokumentácia – Projekt pre realizáciu stavby – Elektroinštalácia, Bleskozvod,  
zodpovedný projektant Ing. Róbert Varga 07/2025

- Technická správa
- Protokol o určení vonkajších vplyvov.
- Výkresy č. E-1 až E-15

**Vykonané úkony**

- Kontrola predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov

**Pri inšpekcii vykonanej dňa 01.10.2025 neboli zistené nedostatky**

Na základe posúdenia konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

**odborné stanovisko:**

Dokumentácia **spĺňa** základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-51:2010/A11:2013/O1:2014, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2030:1986, STN EN 60079-10-1:2022, STN EN 60079-14:2016, STN EN 62306-3:2012.

**Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:**

- V schválenej projektovej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.  
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Nitre dňa 01.10.2025

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal:

Marek Babulic

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:



**Upozornenie:**

Listinná forma je kópiou elektronicky podpísaného dokumentu vo formáte pdf, pôvodne vytvoreného v aplikácii MS Word pod názvom 7165068743 OS EZ.doc, ktorý bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Meno podpisujúcej osoby, dátum a čas podpisania sú uvedené v poli elektronického podpisu.

Originálom je vždy len elektronická forma dokumentu.



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.