



Č.: UIS-KO-IPPD-193-2/2025-ID

Bratislava 13.10.2025

## ODBORNÉ STANOVISKO

### k projektovej dokumentácii stavby – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Odbor inšpekcie práce a požiarneho dozoru útvaru kontroly Úradu inšpekčnej služby, ako orgán inšpekcie práce Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „orgán inšpekcie práce ministerstva“) na základe § 2 ods. 4 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 125/2006 Z. z.“), podľa § 7 ods. 3 písm. c) zákona č. 125/2006 Z. z. v spojitosti s § 2 ods. 13 zákona č. 25/20205 Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa čl. 3 písm. b) bod 17. nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2019 o Úrade inšpekčnej služby v znení neskorších predpisov a čl. 3 písm. e) nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 58/2014 o inšpekcii práce na základe žiadosti oddelenia investičnej výstavby odboru investícií sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pracovisko Nitra – Piesková 32, 949 01 Nitra zo dňa 25.09.2025 pod č.: SE-OI2-2025/006442-006, doručenej dňa 26.09.2025, posúdil projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska plnenia požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre stavebné konanie stavby:

Názov stavby: „*Topoľčianky, Centrálny logistický sklad, rekonštrukcia tepelného hospodárstva*“

Žiadateľ – stavebník: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, oddelenie investičnej výstavby odboru investícií Sekcie ekonomiky, pracovisko Nitra – Piesková 32, 949 01 Nitra

Zodpovedný projektant: Ing. Arch. Ján Mezei – hlavný inžinier projektu, Stapring a.s., Cintorínska 9, 711 08 Bratislava, prevádzka Piaristická 2, 949 24 Nitra.

Umiestnenie stavby: Topoľčianky, LV č. 765, parcela číslo: 3065/1, 27, 28, 30, 31 a 33, k. ú.: Topoľčianky, obec: Topoľčianky, okres: Zlaté Moravce, kraj: Nitriansky.



(ďalej aj ako „projektová dokumentácia stavby“)

K predloženej projektovej dokumentácii stavby (ďalej len „PD“), uplatňuje orgán inšpekcie práce ministerstva nasledovné požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

#### **PD - všeobecne**

##### **1.)**

Stavebník nepredložil odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby o posúdení projektovej dokumentácie stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“), čím nepreukázal splnenie povinnosti stavebníka podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.. Orgán inšpekcie práce ministerstva s poukazom na § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. do dnešného dňa neeviduje ani žiadnu doručenú kópiu vydaného stanoviska oprávnenej právnickej osoby k PD v tomto rozsahu a aktualizácii podľa predloženej PD.

*Odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k PD v rozsahu predloženej aj orgánu inšpekcie práce ministerstva, ak ním disponujete, žiadame priložiť k projektovej dokumentácii stavby a jeho kópiu bezodkladne zaslať orgánu inšpekcie práce ministerstva. Zistené nedostatky a upozornenia v odbornom stanovisku oprávnenej právnickej osoby je potrebné odstrániť v plnom rozsahu.*

*Orgán inšpekcie práce ministerstva stavebníkovi odporúča v prípadoch, ktoré si vyžadujú odborné stanoviská oprávnenej právnickej osoby, aby si tieto zabezpečila ešte pred predložením PD na posúdenie orgánu inšpekcie práce ministerstva.*

*Orgán inšpekcie práce ministerstva si vyhradzuje právo na opätovné posúdenie PD a zmenu alebo doplnenie svojho už vydaného záväzného stanoviska v prípade, ak oprávnená právnická osoba vo svojom odbornom stanovisku skonštatuje, že predložená PD nie je v súlade s požiadavkami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo zistené nedostatky oprávnenou právnickou osobou a ich následné odstránenie by mohli mať negatívny vplyv vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.*

#### **SO 01Kotolňa obj. 09 – Technická správa – Technológia kotolní a vykurovanie E1.1.4**

##### **2.)**

V textovej časti „Technickej správy“ zodpovedného projektanta Ing. Jana Schneiderová je uvedená neplatná legislatíva ako napríklad:

- na strane č. 22 pod bodom 8.0 Hygiena a bezpečnosť práce, starostlivosť o životné prostredie pod písm. h) Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, hygiena a protipožiarna ochrana, pod odrážkou 5 – „Vyhláška 544/2007 o podrobnostiach o ochrane zdravia pred



záťažou teplom a chladom pri práci“ bola zrušená Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov,

- na strane č. 22 pod bodom 8.0 Hygiena a bezpečnosť práce, starostlivosť o životné prostredie pod písm. h) Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, hygiena a protipožiarna ochrana, pod odrážkou 10 – „Nariadenie vlády č. 510/2001 Zb. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“ bolo zrušené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2022 Z. z. ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- na strane č. 22 pod bodom 8.0 Hygiena a bezpečnosť práce, starostlivosť o životné prostredie pod písm. h) Bezpečnosť práce, ochrana zdravia, hygiena a protipožiarna ochrana, pod odrážkou 11 – „Vyhláška BOZP 330/1996 Zb.“ bola zrušená zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 24 pod bodom 10.0 Obsluha kotolne vo vete „Obsluhou kotlov na zemný plyn môžu byť poverené osoby, ktoré majú osvedčenie v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakých kotolniach v znení vyhlášky 751/1996 Z. z. § 12 povinnosti prevádzkovateľov“ má byť správne v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach,

### 3.)

V textovej časti „*Technickej správy*“ zodpovedného projektanta Ing. Jana Schneiderová pod bodom 5.01.04 Vetrание kotolne a prívod spaľovacieho vzduchu je uvedený: „Vetrание plynovej kotolne je prirodzené, so zaručenou 3 – násobnou výmenou vzduchu za hodinu, pre všetky prevádzkové stavy, cez prírodné a odvodné vetracie otvory s usporiadaním umožňujúcim priečne prevetrávanie. Dva Prírodné otvory vetracieho a spaľovacieho vzduchu sú vo fasáde o veľkosti 900x500 mm vyhotovený nad podlahou. Do otvorov sú osadené protidažďové žalúzie. Odvod vetracieho vzduchu je tromi vetracími otvormi pod stropom kotolne. Jedným existujúcim vetracím otvorom 350x450 mm a tromi navrhovanými vetracími otvormi 560x355 mm. Do otvorov sú osadené protidažďové žalúzie.“.

Podľa výkresu č. B01 – Búracie práce – pôdorys 1. NP bude v miestnosti označenej podľa nového stavu č. 1.14 (Zádverie) do miestnosti označenej podľa nového stavu 1.12 (Plynová kotolňa) vybúraná oceľová uholníková zárubňa so svetlosťou 900x1970 mm s označením na výkrese B04.

Podľa výkresu č. A01 – Nový stav – pôdorys 1. NP Architektonické a stavebné riešenie a podľa výkresu č. A08 – Nový stav – Výkaz hliníkových a oceľových výplní otvorov budú v miestnosti č. 1.14 (Zádverie) do miestnosti 1.12 (Plynová kotolňa) nainštalované interiérové oceľové jednokrídlové dvere, rozmer dverí 900/1970, rozmer stavebného otvoru 1000/2050, otvárajúce sa v smere únikovej cesty do miestnosti č. 1.14 (Zádverie).



Taktiež podľa výkresu č. B01 – Búracie práce – pôdorys 1. NP budú v miestnosti označenej podľa nového stavu č. 1.14 (Zádverie) do miestnosti označenej podľa nového stavu 1.13 (Regulačná stanica plynu) a 1.15 (Príručný sklad) vybúrané oceľové dvere 900x1970 mm a oceľová jednodielna zárubňa (Cgu) s označením na výkrese B03.

Podľa výkresu č. A01 – Nový stav – pôdorys 1. NP Architektonické a stavebné riešenie a podľa výkresu č. A08 – Nový stav – Výkaz hliníkových a oceľových výplní otvorov budú v miestnosti č. 1.14 (Zádverie) do miestnosti 1.15 (Príručný sklad) nainštalované interiérové oceľové jednokrídlové dvere, rozmer dverí 900/1970, rozmer stavebného otvoru 1000/2050, otvárajúce sa do miestnosti 1.15 (Príručný sklad) a v miestnosti č. 1.14 (Zádverie) do miestnosti 1.13 (Regulačná stanica plynu) nainštalované interiérové protipožiarna jednokrídlové dvere, protipožiarna odolnosť EW15D3+C, rozmer dverí 900/1970, rozmer stavebného otvoru 1000/2050 otvárajúce sa v smere únikovej cesty do miestnosti č. 1.14 (Zádverie).

Podľa výkresu č. A01 – Nový stav – pôdorys 1. NP Architektonické a stavebné riešenie bude v miestnosti č. 1.13 (Regulačná stanica plynu), č. 1.15 (Príručný sklad) a č. 1.14 (Zádverie), vykonaná stavebná úprava s označením UK14 – prestup cez stenový panel CalciloX, s prierezom 610x405 mm, dĺžka 300 mm, výška S.H. 5220 DD -0,020 (Podlaha m.č.1.13, 1.14, 1.15), do ktorých budú osadené zámočnicke výrobky s označením Z09d, čo podľa výkresu č. A09 – Nový stav – Výkaz zámočnických výrobkov a ochranných náterov znamená, že ide o oceľové profily pre zabezpečenie prierazov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prirodzené vetranie plynovej kotolne, so zaručenou 3 – násobnou výmenou vzduchu za hodinu, pre všetky prevádzkové stavy, cez prírodné a odvodné vetracie otvory s usporiadaním umožňujúcim priečne prevetrávanie nebude možné v prípade, že dvere vedúce z miestnosti č. 1.12 (Plynová kotolňa) do miestnosti č. 1.14 (Zádverie), kde by sa mal podľa nového stavu nachádzať vetrací otvor pod stropom, budú uzavreté. Taktiež uvedené prirodzené vetranie plynovej kotolne, so zaručenou 3 – násobnou výmenou vzduchu za hodinu, pre všetky prevádzkové stavy, cez prírodné a odvodné vetracie otvory s usporiadaním umožňujúcim priečne prevetrávanie nebude možné v prípade, že dvere vedúce z miestnosti č. 1.14 (Zádverie) do miestnosti č. 1.15 (Príručný sklad), kde by sa mal podľa nového stavu nachádzať vetrací otvor pod stropom, budú uzavreté. Ak by malo byť neustále zabezpečené vyššie uvedené prirodzené vetranie plynovej kotolne nemali by byť nainštalované dvere vedúce z miestnosti 1.14 (Zádverie) do miestností č. 1.12 (Plynová kotolňa) a č. 1.15 (Príručný sklad), v ktorých miestnostiach budú nainštalované vetracie otvory pod stropom.

#### **SO 01Kotolňa obj. 09 – Technická správa – Plynoinštalácia E1.1.5**

##### **4.)**

V technickej správe plynoinštalácia objektu SO 01Kotolňa obj. 09, v časti 5. Vyhradené technické zariadenia, skúšky a preberanie zariadenia je uvedené, že sa jedná o zariadenie na prepravu zemného plynu pre potreby napojenia plynových spotrebičov v plynofikovanom objekte a podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) § 4, prílohy č. 1, časť IV. sa jedná o vyhradené technické zariadenie a to: Rozvod plynu oceľový v objekte je vyhradeným technickým zariadením plynovým



podľa § 4, prílohy č. 1, časť IV. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. skupiny B/g a plynové zariadenia (kotle) je vyhradeným technickým zariadením plynovým podľa § 4, prílohy č. 1, časť IV. vyhlášky č. 508/2009 Z. z. skupiny A/h. Uvedená skutočnosť je uvedená aj v Súhrnnej technickej správe bod 7, V SO01 Kotolňa obj. č. 09.

Stavebník nepredložil odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby o posúdení konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B/g a skupiny A/h (rozvod plynu oceľový v objekte a plynové zariadenia (kotle)), či je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, čím nepreukázal splnenie povinnosti podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. s poukazom na § 5 ods. 1 a ods. 3 citovanej vyhlášky, a tiež § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z..

*Odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby ku konštrukčnej dokumentácii VTZ plynového sk. B/g a sk. A/h, ak ním disponujete, žiadame priložiť k projektovej dokumentácii stavby a jeho kópiu bezodkladne zaslať orgánu inšpekcie práce ministerstva. V prípade zistených nedostatkov a upozornení uvedených v odbornom stanovisku oprávnenej právnickej osoby je ich potrebné odstrániť v plnom rozsahu.*

#### **SO 01Kotolňa obj. 09 – Technická správa – Silnoprúdová elektroinštalácia a MaR E1.1.6**

5.)

Protokol č. 30/2025 o určení vonkajších vplyvov zo dňa 10.09.2025 obsahuje posúdenie stavby, a to objektu SO 01Kotolňa obj. 09, pričom jedným z určených vonkajších vplyvov pre elektrickú inštaláciu v priestore m. č. 0.13 (regulačná stanica plynu) a č. 014 (Zádverie) bol určený „BE3“, ktorý je určujúcim vplyvom pre zaradenie technického zariadenia elektrického medzi vyhradené technické zariadenie do skupiny A /viď. bod A. písm. e) III. časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.. Uvedená skutočnosť je uvedená aj v Súhrnnej technickej správe bod 7, kde je uvedené, že vyhradeným navrhovaným technickým zariadením sú elektrické zariadenia v miestnosti plynomerne. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., časť III. sú vyhradené technické zariadenia elektrické, patriace do skupiny „A/e“ – elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

Stavebník nepredložil odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby o posúdení konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (elektrickú inštaláciu v priestore m. č. 0.13 „regulačná stanica plynu“ a č. 014 „Zádverie“), či je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, čím nepreukázal splnenie povinnosti podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. s poukazom na § 5 ods. 1 a ods. 3 citovanej vyhlášky, a tiež § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z..

*Odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby ku konštrukčnej dokumentácii VTZ elektrického sk. A, ak ním disponujete, žiadame priložiť k projektovej dokumentácii stavby a jeho kópiu bezodkladne zaslať orgánu inšpekcie práce ministerstva. V prípade zistených nedostatkov a upozornení uvedených v odbornom stanovisku oprávnenej právnickej osoby je ich potrebné odstrániť v plnom rozsahu.*



6.)

Taktiež protokol č. 30/2025 o určení vonkajších vplyvov zo dňa 10.09.2025 obsahuje posúdenie stavby, a to objektu SO 01Kotolňa obj. 09, pričom jedným z určených vonkajších vplyvov pre elektrickú inštaláciu v priestore m. č. 1.11a (sklad peliet a štiepky, mobilný kontajner na štiepku) bol určený „BE2“, ktorý je určujúcim vplyvom pre zaradenie technického zariadenia elektrického medzi vyhradené technické zariadenie do skupiny A /vid'. bod A. písm. d) III. časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.. Uvedená skutočnosť je uvedená aj v Súhrnnej technickej správe bod 7, kde je uvedené, že vyhradeným navrhovaným technickým zariadením sú elektrické zariadenia v miestnosti sklad paliva. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., časť III. sú vyhradené technické zariadenia elektrické, patriace do skupiny „A/d“ – elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny.

Stavebník nepredložil odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby o posúdení konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A (elektrickú inštaláciu v priestore m. č. 1.11a „sklad peliet a štiepky, mobilný kontajner na štiepku“, či je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, čím nepreukázal splnenie povinnosti podľa § 5 ods. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. s poukazom na § 5 ods. 1 a ods. 3 citovanej vyhlášky, a tiež § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z..

*Odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby ku konštrukčnej dokumentácii VTZ elektrického sk. A, ak ním disponujete, žiadame priložiť k projektovej dokumentácii stavby a jeho kópiu bezodkladne zaslať orgánu inšpekcie práce ministerstva. V prípade zistených nedostatkov a upozornení uvedených v odbornom stanovisku oprávnenej právnickej osoby je ich potrebné odstrániť v plnom rozsahu.*

7.)

Príloha technickej správy Protokol o určení vonkajších vplyvov 30/2025 nie je podpísaný.

## **SO 01Teplovod – Technická správa – Teplovod E2.1**

8.)

V textovej časti „Technickej správy“ zodpovedného projektanta Ing. Jana Schneiderová je uvedená neplatná legislatíva ako napríklad:

- na strane č. 8, pod bodom 7.2 Demontovaný materiál – „Vyhl. MŽP č. 284/2001 Z. z. (katalóg odpadov)“ bola zrušená Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov,
- na strane č. 8 pod bodom 7.2 Demontovaný materiál – „Vyhláška MŽP č. 283/2001 Z. z.“ bola zrušená Vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktorá bola



zrušená vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov,

- na strane č. 13, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov“ bol zrušený zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 13, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1996 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ bola zrušená vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 14, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 204/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami“ bolo zrušené Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 281/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami,
- na strane č. 15, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády SR č. 159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov“ bolo zrušené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ bol zrušený zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov“ bol zrušený zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 201/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko“ bolo zrušené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 525/2022, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami“ bolo zrušené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie



bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ bolo zrušené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,

- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 510/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko“ bolo zrušené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2022, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami“ bolo zrušené zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 45/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi“ bolo zrušené zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 46/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénymi faktormi“ bolo zrušené zákonom č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení“ bola zrušená zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Vyhláška č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení“ bola zrušená vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov,
- na strane č. 16 a 17, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Vyhláška č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti“ bola zrušená vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov,



- na strane č. 16, pod bodom 11 Bezpečnosť a ochrana pri práci – „Nariadenie vlády č. 504/2002 Z. z. o osobných ochranných pracovných prostriedkoch“ bolo zrušené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z., o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2021 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,



Ing. Elena Farkašová  
inšpektor práce