



ROZVOZNÁ SEĎ:	1N/VE AC 230V 50Hz TN-S 3N/VE AC 400/230V 50Hz TN-S 2 AC 24V 50Hz PELV 2 DC 24V PELV
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTICKÝM PRÚDOM PRI PORUČIE:	SAMONÁSTAVNÝ ODOPOVĚDNÝ NAPÁJANIA HLAVNE POSPÁJAVANE
ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTICKÝM PRÚDOM:	KRYTÍM, ZOLOVANÝM ZVŮCH ČASTÍ, DOPLNKOVOU OCHRANOU – PRÚDOVÝMI OCHRÁNAMI
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTICKÝM PRÚDOM MALÝM NAPATÍM.	PELV
VONKAJŠIE VPLYVY:	- VÍD PROTOKOL

LEŽENÉ MIESTNOSTI			
ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m ²)	
101	JÁZOVIE		
102	KÚPIŠNÁ - WC		
103	DEŠKA		
104	OKENÁ		
105	PRÍSLUŠNÝ SLOD		
106	SPRÁČKA		
107	SLOD		
108	MANUÁLNA ČIEBKA		
109	SLOD NAHRAŇNÝMI DEŠKAMI		
	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ		
110a			
111	NAHRAŇNÝ ŽRÚD, TOPLA		
110a	SLOD PLEČIA A ŠTĚPANY		
112	PLEČIA A PLEČNÍK		
113	REG. STAN. PLOCHA		
114	JÁZOVIE		
115	PRÍSLUŠNÝ SLOD		
116	SLOD VÝŠŤA NA POKLAD		
117	JÁZOVIE		
118	MANUÁLNA PLOCHA POD SÚBŔ		
PLOCHA POD MIESTNOSTAMI - DEZ. (118 m ²)			

[illegible]

± 0,000 = 237,41 m.n.m.				
NÁZOV STAVBY	TOPOLČANKA, CENTRÁLNY LOGISTICKÝ SKLAD REKONŠTRUKCIA TEPEĽNEHO HOSPODÁRSTVA		 CHOTKOVSKÁ 5, 81108 BRATISLAVA PŘEVÁŽNICA, PANEŘSKÁ 2, 949 24 NITRA	
MÍSTO STAVBY	SO001 KOTOLŇA, OĎRES ZLATÉ MORAVCE, PRÁČ. C. 3065/8, 3065/7, 3065/1, 3065/30 (L/7/6)			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO001 KOTOLŇA obj.09			
ODĎAVATEĽ	MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PRIBNOVA 2, 812 72 BRATISLAVA			
ZHOTOVITEĽ	STAVAN, s.r.o., Chotkovská 5, 81108 BRATISLAVA, prevádz. Panská 2, NITRA			
STUPEN STAVBY	REALIZAČNÝ PROJEKT		DÁTUM:	08/2025
PROJEKTANT	ING. JAROSLAV JÁN MEJER		ZAKAZOVÁČ C.	25.038
ZODP. PROJEKTANT	ING. JÁN HUDEC		VERZIA	1.03
PROJEKTOVÝ	MILAN SLOBODA, KATAŘINA MALOVÁ		FORMÁT:	B x A
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys kataloňa obj.09_Osvetlenie		VÝKRES Č.:	11
ČASŤ / PROFESIA	E1.1.6	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA a MaR		