



TÜV SÜD Slovakia, s.r.o.,
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel.: 0850 221 200
info.sk@tuvsud.com

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165069536/50/25/ET/OS/A

Vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení posúdením konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov**

Zákazník: **Stapring, a.s.,
Cintorínska 9, 811 08 Bratislava**
Objednávka zo dňa: **23.10.2025**
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. **7165069536**

Posudzované zariadenie

Názov zariadenia: **Topoľčianky, Centrálny logistický sklad,
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva
SO 01 Kotelňa obj.09**
Časť: **Elektroinštalácia, MaR**
Zariadenie zariadenia: **Elektrické zariadenie skupiny A písm. d, e/
Podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov**
Základné technické parametre:
Rozvodná sústava: **3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-S,
1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S**
Rizikové vonkajšie vplyvy: **BE3-N2, zóna 2, skupina IIA, T1, priestor č. 1.13 a 1.14,
BE2-N1 a BE3-N2, priestor č. 1.11**
Inštalované zariadenia do
ATEX: **svietidlá / Ex II 3G Ex ec IIC T4 Gc,
vypínače / min. vyhotovenie Ex II 3G Ex nA IIA T1 Gc**
Ochrana proti atmosférickej
a statickej elektrine: **bleskozvod podľa požiadaviek STN EN 62305-3,
ochranné pospájanie CYA 6 - 25 mm² zž pripojené na uzemnenie**
Investor: **Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava**
Umiestnenie zariadenia: **Topoľčianky, par.č. 3065/28, /27, /31, /30**

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. Q-015; návod č.N-Q-015/1 a špecifikácia inšpekcie podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-51:2010/A11:2013/O1:2014, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2030:1986, STN EN 60079-10-1:2022, STN EN 60079-14:2016, STN EN 62306-3:2012

a táto predložená dokumentácia:

Dokumentácia – Projekt pre realizáciu stavby – Silnoprúdová Elektroinštalácia a MaR,
zodpovedný projektant Ing. Ján Hudec 08/2025

- Technická správa
- Protokol o určení vonkajších vplyvov č.30/2025.
- Výkresy č.01 až č.015

Vykonané úkony

- Kontrola predloženej technickej dokumentácie a súvisiacich dokladov

Pri inšpekcii vykonanej dňa 30.10.2025 neboli zistené nedostatky

Na základe posúdenia konštrukčnej dokumentácie a dokladov zariadenia v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Dokumentácia **spĺňa** základné požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 33 2000-4-41:2019, STN 33 2000-5-51:2010/A11:2013/O1:2014, STN 33 2000-5-54:2012, STN 33 2030:1986, STN EN 60079-10-1:2022, STN EN 60079-14:2016, STN EN 62306-3:2012.

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

- V schválenej projektovej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;
- Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené.
- Zariadenie môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanému zariadeniu. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Nitre dňa 30.10.2025

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal:

Marek Babulic

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:



Upozornenie:

Listinná forma je kópiou elektronicky podpísaného dokumentu vo formáte pdf, pôvodne vytvoreného v aplikácii MS Word pod názvom 7165069536 OS EZ.doc, ktorý bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Meno podpisujúcej osoby, dátum a čas podpisania sú uvedené v poli elektronického podpisu.

Originálom je vždy len elektronická forma dokumentu.



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.