


LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

- | | |
|-------------|--|
| — VO — VO — | Nové podzemní vedení VO CYKY-J 4x16 v chrániči Ø63/52
+ zemnicí pásek FeZn30x4 na dně vykopu |
| — VO — VO — | Nové podzemní vedení VO CYKY-J 4x16 v chrániči Ø63/52
jako záložní propoj - na jedné straně ve stožaru nezapojeno |
| — VO — VO — | Stávající podzemní vedení VO |

NOVĚ NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO PRO OSVĚTLENÍ OBYTNÉ ZÓNY

- B**  **Stožár:** Nový silniční stožár VO, výška 6,0 m nad vetknutím do země bezpaticový, třístupňový, oboustranný žárový zinek, bez výložníku, výška světelného bodu 6,0 m
Svitldlo: Silniční LED svitldlo, 30W/4650lm, 2700K

NOVĚ NAVRŽENÉ STOŽÁRY VO PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ


- Stožár:** stožár v=6m - model pro nasvětlení přechodů, třístupňový, oboustranně žárově zinkovaný, bezpaticový
Výložník: rovný, délky 2,0 m
Svítlidlo: Asymetrické svítidlo pro nasvětlení přechodů
 Zdroj LED 90W/11700lm. 4000K

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvodná soustava NN:	3PEN- 400V, 50Hz, TN-C
Instalace ve stolařu:	1NPE- 230V, 50Hz, TN-S
Ochrana před nebezpečím dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3	
-živé části:	izolací u přístrojů a kabelů
	krytem svítidla a svorkovnice
-neživé části:	izolací u předmětů třídy II
	automatickým odpojením od zdroje

④ VÝŠKOVÝ SYSTÉM BR

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTS

Sídlo společnosti: Přemysla 220, 170 00 Praha-Východ IČ: 06949226, DIČ: CZ06949226 Korespondenční adresa: Štefka 198, 160 00 Praha 6 Registrace: Ing. Karel Říha, OS, 363440 Ing. Karel Říha s.r.o.		
INVESTOR: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS h8sgbz2f		
OBJEDNATEL: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh, IČ 00303640, DS h8sgbz2f		
UPRAVČOVAN: Robert Kovář	OPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Karel Říha	
JAVCE:		

Revitalizace sídliště Severovýchod, Zábřeh

ČÁST:					D.2 SO 400 Veřejné osvětlení				
PŘÍLOHA:				Situace veřejného osvětlení část 1					Č. PŘÍLOHY: D.2.2
STUPĚN:	RDS	DATUM:	01/2026	MĚŘÍTKO:	1:250	FORMÁT:	10 x A4		