

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
Klient indywidualny
tel: 82 303 0 308
Klient biznesowy
tel: 82 303 0 101



Gliwice, dnia 31 lipiec 2015
TDO11/OMD/RS/3145/S15/069866/2015

EKOTOM
Tomasz Nawieśniak
ul. gen. Stanisława Maczka 9/15
43-310 Bielsko-Biała

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Siemianowic Śląskich.

Odpowiadając na pismo z dnia 26-06-2015 informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii 110kV relacji Bytków – Chorzów x 2, Dąbrówka – Huta Jedność 2, Dąbrówka – Walcownia Rur Jedność, Łagisza – Azoty Chorzów 1 - Siemianowice, Łagisza – Azoty Chorzów 2 – Siemianowice, linii napowietrznych i kabli SN, nN, oświetlenia ulicznego i telekomunikacji wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować. Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

Przebudowę linii lub zabezpieczenie kolidujących odcinków kabli, Klient winien uzgodnić nieodpłatnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A., której siedziba znajduje się przy ul. Olszewskiego 1 w Chorzowie.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do Regionu ... Spółki TAURON Dystrybucja S.A., której siedziba znajduje się przy ul. j/w.

Ponadto projekt techniczny zawierający przebudowę lub zabezpieczenie kabli teletechnicznych należy zatwierdzić w Spółce TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią WN i w odległości poziomej mniejszej niż 10m od rzutu skrajnych przewodów winien uzgodnić szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy.

W harmonogramie należy podać: planowane terminy prac wraz z wykazem pracujących osób i wskazaniem kierownika robót, maksymalne wysięgi pracującego sprzętu, oraz zlecić płatny nadzór nad wykonywanymi pracami.

Natomiast o pracach w pobliżu kabli teletechnicznych należy powiadomić Spółkę TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19.

Nie należy projektować dokonywania wykopów w odległości mniejszej niż 5m od fundamentów słupów linii WN.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Klient indywidualni:

tel. 02 303 0 303

Klient Biznesowi:

tel. 02 303 0 101



W celu uzyskania warunków przebudowy kolidujących urządzeń energetycznych, wysłano komplet dokumentów do TAURON Dystrybucja S.A którego siedziba znajduje się przy ul. Olszewskiego 1 w Chorzowie.
Odpowiedź nadejdzie odrębnym pismem.

Załączniki: mapa szt.28

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD