



<b>MESTO KOŠICE</b>		<b>10</b>
Došlo dňa:	17 -08- 2021	15199
Prílohy:	058464	Č.sp.: MKIA/2021
Ev. č.:	MKIA/2021	Vyb.: Michalovič
Doručené do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o e-Governmente		

- Mesto Košice (OVM)
- referát dopravy

Váš list číslo/zo dňa  
MK/A/2021/15199  
08.06.2021

Naše číslo  
OU-KE-OSZP3-2021/029057-002

Vybavuje/linka  
Mgr. Toplanský/324

Košice  
11. 08. 2021

Vec

„Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ - vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy

Podaním doručeným dňa 18.06.2021 ste predložili tunajšiemu úradu projektovú dokumentáciu hore uvedenej stavby, vypracovanú v mesiaci december 2020 so žiadosťou o vyjadrenie k stavebnému konaniu.

Predmetom predloženej dokumentácie je realizácia stavby „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“, v kat. úz. Brody a kat. úz. Nové Ťahanovce v Košiciach. Cieľom stavby je výmena nosnej konštrukcie mosta a rekonštrukcie najviac poškodených častí mosta a lávky. Súčasťou stavby je aj úprava cesty II/547, úprava prilahlých chodníkov, preložka verejného osvetlenia, optických káblov, úprava trakčného vedenia a ukoľajnenie mosta a lávky. Technickými opatreniami má dôjsť k zabezpečeniu spoľahlivosti nosných konštrukcií objektov a zvýšeniu bezpečnosti užívateľov cestnej komunikácie a železničnej trate nachádzajúcej sa pod predmetných mostom.

Z vodohospodárskeho hľadiska projektová dokumentácia rieši odvádzanie dažďových vôd z povrchu vozovky, ktoré je v súčasnosti riešené priečnym a pozdĺžnym sklonom ku krajniciam a po svahu cestného telesa do terénu, resp. cestných priekop a žľabov. V žľaboch je voda pozdĺžnym sklonom odvedená k zvislému zbernému potrubiu prichytenému k pilieru. Zvislé zvody sú pod mostom zaústené do rozptylových šácht. Pôvodné odvodnenie lávky bude zrušené. Nové odvodnenie lávky bude riešené priečnym sklonom vozovky k obrubníku, kde bude povrchová voda z plochy lávky zachytená do obrubníkových odvodňovačov osadených v rímse.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) podľa § 28 vodného zákona k predloženej žiadosti dáva nasledovné vyjadrenie:

Z hľadiska ochrany vodných pomerov k realizácii stavby „Most č. M5850 na ceste II/547 a lávka, Hlinkova ul., Košice“ v súlade s predloženou dokumentáciou nemáme námietky.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní, nenahrádza povolenie ani súhlas okresného úradu vydávaného podľa vodného zákona a podľa § 73 ods. 18 vodného zákona v spojení s § 140b stavebného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.

Predmetné vyjadrenie nenahrádza vyjadrenie ostatných dotknutých orgánov a v zmysle § 73 ods. 16 vodného zákona sa naň nevzťahujú ustanovenia o správnom konaní.

Ing. Richard Jakubišin  
vedúci oddelenia

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky