



VÝUSTNÍ OBJEKT

ŘEZ



PŮDORYS



LEGENDA

- (A) STABILIZAČNÍ PRÁH VÝUSTNÍHO OBJEKTU**
- beton C20/25, š. 200 mm, dl. 1500 mm, v. 650 mm - (2 ks)
 - štěrkopískový podsyp tl. 150 mm
- (B) ZPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA**
- zához z lomového kamene o hmotnosti min. 50 kg - tl. 150 mm
 - uložený do betonu C25/C30 - XC2, tl. 200 mm
 - s přespárováním a urovnáním ve sklonu stávajícího koryta břehu a bude na něj plynule navazovat
 - šířka opevnění bude min. 0,60 m na každou stranu od osy nárokového potrubí
- (C) OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ**
- beton C12/15, dl. 1250 mm, tl. 50 mm
 - štěrkopískový podsyp tl. 150 mm
- (D) NÁTOKOVÉ POTRUBÍ**
- kanalizační hrdlové potrubí DN 150 mm
 - čelo srovnáno ve sklonu opevnění koryta břehu a bude na něj plynule navazovat

POZNÁMKA

Souřadnicový systém JSTK, výškový systém B.p.v. Trasy inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně dle údajů poskytnutých jejich správci, přesnou polohu je nutno před zahájením výkopových prací výtýčit. Při neznámém výškovém uložení inženýrské sítě je předpokládáno uložení dle ČSN 73 6005.

INVESTOR	Obec Václavy, Václavy 36, 270 35 Petrovice u Rakovníka tel: +420 739 754 853, e-mail: ou.vaclavy@seznam.cz	IČ	00640018
PROJEKTANT	Ing. Luděk Chromík, M. Kudeřínkové 2672/30, 669 02 Znojmo tel: +420 724 302 667, e-mail: ludek.chromik@centrum.cz	IČ	02315904
AUTORIZOVANÁ OSOBA		Č.A.	

408,00 - 466,00 m n.m.

NÁZEV PROJEKTU	OBEC VÁCLAVY		MÍSTO	Václavy
SOUSTAVA SYSTÉMOVÝCH DOMOVNÍCH ČOV			K.Ú.	Václavy
STUPEŇ PD	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Č.ZAKÁZKY	202601
			DATUM	8.1.2026
OBJEKT			REVIZE	0.0
			MĚŘÍTKO	1:25
NÁZEV VÝKRESU	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		Č.VÝKRESU	Č.PARÉ
	VÝUSTNÍ OBJEKT		C.12	1