

Verejný obstarávateľ:	Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259
Názov zákazky:	„Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosti o vysvetlenie č. 6
Spracovaná dňa:	19.03.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 6:

Žiadosť o vysvetlenie č.6 doručená dňa 18.03.2026 o 09:22 hod.:

Otázka č. 06/06:

V objekte SO 101.2 Knižnica sa nachádzajú vo „Výpise ext. zasklených stien“ okenné prvky „ZS.105 a ZS.106 Exteriérové hliníkové zasklené steny“. Ich súčasťou majú byť aj vonkajšie AL žalúzie kotvené do fasády, pripomínajúce slnolamy. Nikde v projekte sme nenašli podrobnejšiu špecifikáciu: napr. rozmery, RAL, či sa jedná o pevné alebo pohyblivé prvky. Navyše vo výkaze výmer sú zahrnuté v položkách okien (pol. č. 237 a 238). Žiadame preto o doplnenie podrobnejšej špecifikácie.

Odpoveď na otázku č. 06/06:

Rozmer 200 mm, uhol 0°,pevné, RAL 7015

Otázka č. 07/06:

V objektoch je na spoločných chodbách, recepcii, foyer a fitness navrhnutý lamelový podhľad vrátane podkonštrukcie. Vo výkaze výmer SO 101.1 je to pol. č. 218 a v SO 101.2 je to položka č. 250 s odkazom na projekt interiéru. V projekte sme však nenašli žiadnu podrobnejšiu špecifikáciu: materiál, rozmery a pod. Pre kvalitné ocenenie je takáto špecifikácia nutná. Žiadame preto o doplnenie podkladov o špecifikáciu.

Odpoveď na otázku č. 07/06:

Zadefinované vo výkaze výmer Interiéru v časti 12. Výpis podhľadov – vid' tabuľka nižšie.

KÓD VÝROBKU	POPIS STANDARDU	ROZMERY /MM	MATERIÁL	FARBA, RAL	REF. DODAVATEL, VÝROBCA	REF. VÝROBOK	LINK NA REF. VÝROBOK	REFERENČNÉ FOTO	POZNÁMKY	MNOŽSTVO (M2) / (M)
ČERVENOU ZVÝRAZNENÉ POLOŽKY SÚ VYKÁZANÉ V REALIZAČNOM PROJEKTE - MNOŽSTVÁ OBJEDNAŤ PODĽA TOHTO ROZPOČTU										
12.1.01	LAMELOVÝ PODHLÁD	š30 x v65 mm	HLINÍK	DREVODEKOR, ČÍSLO 1493	NEMITRADE (https://www.nemitrade.sk)	C65	https://www.nemitrade.sk/produkt/hlinikove-lamely-c-65-na-strop/#drevodekor		Medzera medzi lamelami: 70 mm	9585,00 m
12.1.02	LAMELOVÝ PODHLÁD VO VSTUPE KNIŽNICE	š30 x v65 mm	HLINÍK	BIELA, RAL 9010	NEMITRADE (https://www.nemitrade.sk)	C65	https://www.nemitrade.sk/produkt/hlinikove-lamely-c-65-na-strop/#drevodekor		Medzera medzi lamelami: 70 mm	585,00 m
12.1.03	LAMELOVÝ PODHLÁD V KAVIARNI	š30 x v65 mm	HLINÍK	TMAVOH NEDÁ - RAL 8011 - NA MIERU	NEMITRADE (https://www.nemitrade.sk)	C65	https://www.nemitrade.sk/produkt/hlinikove-lamely-c-65-na-strop/#drevodekor		Medzera medzi lamelami: 70 mm	757,00 m

Otázka č. 08/06:

V rámci projektu interiéru „TnUAD Interiér“ sú spracované kladačské plány pre dlažby a obklady. V prípade obkladov sú tam uvedené min. 2 druhy obkladov „La Fence Ceramica Amazing Avorio 60x60cm a Casalgrande Padana Gré Grigio 60x60cm“, avšak vo výkaze výmer v oddieli 781 je vždy len jedna položka. Každý z obkladov má značne odlišnú cenu, preto žiadame doplniť do výkazu výmer taký počet položiek, koľko je typov obkladov s príslušným množstvom.

Odpoveď na otázku č. 08/06:

Zadefinované vo výkaze výmer Interiéru v časti 5. Výpis povrchových úprav - 5.1.x KERAMICKÉ A GRESOVÉ OBKLADY – vid'. tabuľka nižšie

KÓD VÝROBKU	POPIS STANDARDU	ROZMERY	MATERIÁL	FARBA, RAL	REF. DODAVATEL, VÝROBCA	REF. VÝROBOK	LINK NA REF. VÝROBOK	REFERENČNÉ FOTO	POZNÁMKY	MNOŽSTVO (m2)	MNOŽSTVO PRE OBJEDNÁVKU (m2)
ČERVENOU ZVÝRAZNENÉ POLOŽKY SÚ VYKÁZANÉ V REALIZAČNOM PROJEKTE - MNOŽSTVÁ OBJEDNAŤ PODĽA TOHTO ROZPOČTU											
5.1.01	DLAŽBA 60x60cm v ZÁZEMIACH	600x600			La fence ceramica	Amazing, Avorio	https://lafencegc.com/en/collections/amazing/			730,00	803,00

5.1.02	DLAŽBA 60x60cm V ŠTUDENTS KOM DOMOVE: kúpeľňa, wc	600x60 0			Casalgran de Padana, Pietre di Paragone	Gré Bianco	https://www.casalgrandepadana.com/product/pietre-di-paragone			836,14	919,75
5.1.03	DLAŽBA 120x120cm V ŠTUDENTS KOM DOMOVE	1200 x 1200			Keope	Keope Herita ge pearl	https://www.keope.com/en/collections/portland-stone-effect-tiles-heritage			220,38	242,42
5.1.04	DLAŽBA NA TERČOCH 60x60 - LODŽIE ŠTUDENTS KÉHO DOMOVA	600x60 0x20			Elios keramika	Grand place: Namu r	https://eliosceramica.com/collezione/grand-place/			724,75	797,23
5.1.05	DLAŽBA 120x120cm V KNIŽNICE	1200x1 200			Keope	Keope Versili a Fiorito Ivory	https://www.keope.com/en/collections/grey-marble-effect-tiles			255,85	281,44
5.1.06	DLAŽBA 120x120cm V ŠTUDENTS KOM DOMOVE - prvé a posledné stupne schodov	1200 x 1200			Keope	Keope Herita ge grey	https://www.keope.com/en/collections/portland-stone-effect-tiles-heritage			8,42	9,26
5.1.07	DLAŽBA 60x60cm v ZÁZEMÍAC H - prvé a posledné stupne schodov	600x60 0			La fenice ceramica	Amazi ng, Antrac ite	https://lafenicegc.com/en/collections/amazing/			26,85	29,54
5.1.08	DLAŽBA 120x120cm V KNIŽNICE - prvé a posledné stupne schodov	1200x1 200			Keope	Keope Versili a Bardig lio Silver	https://www.keope.com/en/collections/grey-marble-effect-tiles			255,85	281,44
5.1.09	DLAŽBA 60x60cm V KNIŽNICE V TOALETÁC H NA PRÍZEMÍ	600x60 0			Keope	Keope Versili a Fiorito Ivory	https://www.keope.com/en/collections/grey-marble-effect-tiles			235,79	259,37

5.1.10											
5.1.11	DLAŽBA 60x60cm V ŠTUDENTS KOM DOMOVE: kúpeľňa, wc	600x60 0			Casalgran de Padana, Pietre di Paragone	Gré Grigio	https://www.casalgrandepadana.com/product/pietre-di-paragone			510,05	561,05

Otázka č. 09/06:

V rámci projektu interiéru „TnUAD Interiér“ sú spracované kladačské plány pre dlažby a obklady, vrátane ukončovacích L profiloch a soklových lišt. Tieto prvky nie sú vykázané vo výkazoch výmer.

Odpoveď č. 09/06:

Soklové lišty sú zadefinované vo výkaze výmer Interiéru v časti 1. VÝPIS NÁBYTKOV, MOBILIARU - 1.8.x OBKLADY STIEN Z NÁBYTKOVÝCH DOSIEK, SOKLOVÉ A ROHOVÉ LIŠTY

KÓD VÝROBKU	POPIS STANDARDU	ROZME RY	MATERI ÁL	FARB A, RAL	REF. DODAVAT EL, VÝROBCA	REF. VÝROBOK	LINK NA REF. VÝROBOK	REFEREN ČNÉ FOTO	POZNÁM KY	MNOŽST VO (KS)
1.8.04	HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA NA CHOBÁCH ŠTUDENTSK ÉHO DOMOVA A V KNIŽNICI / BEŽNÝ METER	v100 mm	HLINÍK	BIEL A	Profilpas	BA100ASN/ 200-P	https://www.detalon.cz/78137-90-10-sf-sokl-100mm-elox-stribro-200cm			785

Ukončovacie rohové L profily v prípade gresoveho obkladu v časti študentského domova (bez rezervy): 297 bm

Ukončovacie rohové L profily v prípade gresoveho obkladu v časti knižnice (bez rezervy): 42 bm

Otázka č. 10/06:

Vo výpisoch zámočníckych prvkov sú na streche objektu SO 101.1 navrhnuté „horizontálne obkladové systémy“. V tom výpise sú pod ozn. ZM224, ZM237, ZM238 a ZM241 celkovo 4ks. V pôdoryse strechy „DRS_SO101.1_AA_107_POD_ST“ ich je však až 6ks rôznych dĺžok.

Pravdepodobne chýbajú prvky ZM239 a ZM240. Žiadame doplniť do výpisu prvkov aj výkazu výmer.

Odpoveď č. 10/06:

ZM.224 je 3x.

Verejný obstarávateľ opravil počty kusov zámočnických prvkov vo výkaze výmer v SO 101.1_ASR a v SO 101.2_ASR. V projektovej dokumentácii sú počty uvedené správne.

Otázka č. 11/06:

V rámci projektu E.1.1.7.1 SLP pre SO 101.1 je v technickej správe uvedené, že sa ma nový systém kontroly vstupu napojiť na existujúci v objekte Univerzity. Žiadame preto doplniť informáciu aký je existujúci systém, na ktorý sa má nový napojiť.

Odpoveď č. 11/06:

Ide o prístupový systém: "Správa kariet WIS" od spoločnosti WegaLH

V kontexte odpovede na otázku č.10/06 verejný obstarávateľ uverejňuje aktualizované znenie:

Výkazu Výmer

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba