

<b>Verejný obstarávateľ:</b>	<b>Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne</b> Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259
<b>Názov zákazky:</b>	<b>„Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“</b>
Link na Súťažné podklady:	<a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary</a>
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP
Dokument:	<b>Odpoveď na Žiadosti o vysvetlenie č. 27</b>
Spracovaná dňa:	10.04.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 27:

**Žiadosť o vysvetlenie č.27 doručená dňa 08.04.2026 o 08:17 hod.:**

**Otázka č. 69/27:**

Žiadame VO o objasnenie položky OV.913 - Dilatačný pás pre podlahy, steny a stropy, napr. MIGUTAN, dodávka a montáž. Migutan je systém vodotesných dilatačných profilov, dilatačné pásy spadajú do skupiny MIGUPREN. Nie je teda jasné, či je požadované riešenie pomocou profilov alebo dilatačných pásov. Tiež žiadame o rozdelenie položky na výmeru týkajúcu sa podláh a výmeru týkajúcu sa stien. Pre správne ocenenie danej položky je nutné upresniť jednotlivé pozície a konkrétne prevedenie profilov.

**Odpoveď na otázku č. 69/27:**

Prevedenie dilatácie je zjavné z detailu D05. Rozsah pôdorys:

3335\_v1\_DRS\_SO101.1\_AA\_102\_POD\_1PP, 3335\_v1\_DRS\_SO101.1\_AA\_103\_POD\_1NP,  
3335\_v1\_DRS\_SO101.1\_AA\_104\_POD\_2NP.

OV.913 je profil od fy. Migua.v podlahe 20 bm, stena 25 bm.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.  
APUEN AKADÉMIA s.r.o.  
Splnomocnená právnická osoba