

19.6.2020

Vec: Stanovisko projektanta

V prílohe zasielame stanovisko projektanta.

ZAREMKOM s.r.o., Pavlovova4375/11, 058 01 Poprad

Email:zaremkom@gmail.com

tel. +421910 109 780

Otázka č.1

V SO „Cyklochodník Lopusná - Lučivná" je vo výkaze výmer pol. Č. 212 - Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený. V poskytnutej PD nie je nikde údaj o dávkovaní spojiva. Nakoľko poskytnutý výkaz výmer množstvá neobsahuje, žiadame verejného obstarávateľa buď o informáciu o dávkovaní spojiva alebo o presné určenie celkového množstva spojiva potrebného na dosiahnutie požadovaných parametrov.

ZAREMKOM : Dávkovanie spojiva je navrhované odporúčane 5% /1m3 - max. 7% /1m3 STN EN 197-1

Otázka č.2

V SO „Cyklochodník Lopusná - Lučivná" je vo výkaze výmer pol. Č. 200 — „Betónové zvodidlo jednostranné základné skrútené, rozmer vxšxl 1000x549x2000 mm". Uvažuje projekt s využitím betónových zvodidiel ako pevnej zábrany na začiatku úseku miesto zábradlia, ktoré je popísané v technickej správe? Nakoľko poskytnutý výkaz výmer množstvá neobsahuje a z poskytnutej PD nie je jasné umiestenie, účel a potrebné množstvo uvedeného materiálu, žiadame verejného obstarávateľa o presné určenie celkového množstva predmetného materiálu.

ZAREMKOM : Navrhuje sa „Betónové zvodidlo jednostranné základné skrútené, rozmer vxšxl 1000x549x2000 mm" vid upravená dokumentácia Detail 1

Otázka č.3

V SO „Cyklochodník Lopusná - Lučivná" je vo vzorovom priečnom reze obrubník špecifikovaný parametrami: 15x26x100. V rovnakom výkrese je k obrubníku poznámka: Betónový obrubník bez skosenia. Vo výkaze výmer je pol. Č. 184 — „Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm". Žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie uvedeného rozporu a jasné zadefinovanie rozmerov a charakteristík uvedeného materiálu.

ZAREMKOM : Navrhuje sa podľa rezu 15x26x100

	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	1
--	---	----	---

Otázka č.4

V SO „Cyklochodník Lopusná - Lučivná" Je vo výkrese Situácia — list 4/4 je na konci úseku plocha znázornená hnedou farbou, ktorej popis absentuje v legende. Domnievame sa správne, že ide o roztylovú plochu spomínanú v technickej správe? Má cenová ponuka obsahovať aj materiály a práce potrebné na zrealizovanie predmetnej roztylovej plochy?

ZAREMKOM : Na úseku plocha znázornená hnedou farbou je odpočívadlo konštrukčnej vrstvy ako chodník -doplnený popis Detail 2- je to súčasťou chodníka

Otázka č.5

V prípade, ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku č. 4 kladná, žiadame verejného obstarávateľa o definovanie konštrukcie tejto roztylovej plochy. V prípade, že daná plocha obsahuje konštrukčné vrstvy, ktoré neobsahuje predložený výkaz výmer, žiadame o predloženie upraveného výkazu výmer s doplnenými novými položkami.

ZAREMKOM : Odpovedane v bode 4 konštrukcia ako chodník -doplnený popis Detail 2- je to súčasťou chodníka

Otázka č.6

V SO „Cyklochodník Lopusná - Lučivná" je vo výkaze výmer pol. Č. 193 — „Lavička parková s operadlom a opierkami pod ruky AVIELA LAV156t, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva, dĺžky 1800 mm". V poskytnutej PD nie je nikde údaj o umiestnení a počte lavičiek. Nakoľko poskytnutý výkaz výmer množstvá neobsahuje, žiadame verejného obstarávateľa o presné určenie celkového množstva predmetného materiálu.

ZAREMKOM : Doplnený popis Detail 2- je to súčasťou chodníka

Otázka č.7

V SO „Cyklochodník Lopusná - Lučivná" výkaz výmer obsahuje pol. Č. 204 — „Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 2-30, DN 300, dĺ. 1000 mm, hr. steny 43 mm" aj pol. Č. 196 — „Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadné vody TBR 39-30, DN 300, dĺ. 2000 mm, hr. steny 54 mm". Z poskytnutej PD vyplýva potreba vybudovania priepustu z betónových rúr DN 300 v dĺžke 24,5 m. Myslíme si správne, že na vybudovanie priepustu je potrebné uvažovať s položkou č. Č. 204 — „Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody TBP 2-30, DN 300, dĺ. 1000 mm, hr. steny 43 mm"? Ak áno, kam potom projekt uvažuje s umiestnením materiálu z pol. Č. 196 — „Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadné vody TBR 39-30, DN 300, dĺ. 2000 mm, hr. steny 54 mm"? Nakoľko poskytnutý výkaz výmer množstvá neobsahuje, žiadame verejného obstarávateľa o presné určenie celkového množstva betónových rúr, ktoré nie sú určené na vybudovanie priepustu v dĺ. 24,5 m.

ZAREMKOM : Položka 196 — „Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadné vody TBR 39-30, DN 300, dĺ. 2000 mm, hr. steny 54 mm ostala vo výkaze nedopatrením a neumiestňuje sa nikam, vypadáva.

