



MESTO LEVICE

Nám. hrdinov 1, 934 32 Levice

všetci známi uchádzači
vo verejnom obstarávaní

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje
Ing. Medovarská, 036/6350250

Levice
09.06.2020

Vec: Odpoveď k žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov doručenej verejnému obstarávateľovi na predmet zákazky „*Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice - zateplením*“ vyhlásenej na základe výzvy na predkladanie ponúk zverejnenej dňa 26.05.2020 vo vestníku verejného obstarávania č. 112/2020 pod číslom 20855-WYP, Vám v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zasielame nasledujúce vysvetlenie.

Uchádzač v predloženej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 09.06.2020 žiadal vysvetliť nasledovné:

Otázka č. 1:

Vo výkaze výmer je uvedená hrúbka fasádnej omietky 2,0mm. Avšak v technickej správe je uvedená zrnitosť 1,5mm. Ktorá hrúbka je správna?

Odpoveď verejného obstarávateľa na otázku č. 1:

Na základe vyjadrenia projektanta, platí informácia vo výkaze výmer, tzn. fasádna omietka má byť škrabaná, hrúbky 2mm.

S pozdravom

.....
RNDr. Ján Krtík, v.r.
primátor mesta