

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „obstarávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 26/2026 pre závod Trebišov – rekonštrukcia úseku potrubia VDJ Viničky – VDJ Kráľovský Chlmec v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-283

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlásovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **26/2026** s názvom „**DNS VAKM výzva 26/2026 pre závod Trebišov – rekonštrukcia úseku potrubia VDJ Viničky – VDJ Kráľovský Chlmec**“ zverejneného dňa 13.03.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobry den. V polozke cislo 1: Rúra HDPE PE100 RC d400x23,7/12000mm PN10 SDR17 PAS 1075 mate uvedene PAS 1075. Pozadujete PAS 1075 na vyrobok, alebo je postacujuce ak tento certifikat ma iba primarny material z ktoreho je vyrobok vyrobeny? Casto vyrobcovia uvadzaju PAS 1075, ale nemaju platny certifikat na vyrobok - iba používajú primarny material na vyrobu vyrobku a to nie je to iste ako ked je otestovany aj samotny vyrobok a vyrobcovi je udeleny certifikat PAS 1075. Je potrebne predlozit platny certifikat pre vyrobok pri podani sutaznych podkladov? Dakujem za odpoved.
Odpoveď na Otázku č. 1:
Obstarávateľ požaduje predložiť v rámci ponuky pre časť č. 1 Certifikované tovary výroby zo zoznamu certifikovaných tovarov, v rámci ktorých už v minulosti boli predložené certifikáty PAS 1075. V tejto fáze ich preto obstarávateľ nepožaduje predkladať. Predmetné položky sa nachádzajú v prílohe č. 2 Zoznam certifikovaných produktov, najmä v záložke s názvom „Tlakové potrubia HDPE 100-RC.“

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania