

Zamawiający:

Gmina Kuźnia Raciborska
47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4
tel. (32) 419-14-17

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr BZP pod nr 2026/BZP 00158515 z dnia 2026-03-17

Nazwa zadania: „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY W BUDZISKACH”.

Zadanie współfinansowane jest w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w sołectwie Budziska - Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Działanie 02.01 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej. – IB.271.3.2026

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający - Gmina Kuźnia Raciborska przekazuje treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania.

Zapytanie nr 1 z dnia 24.03.2026 r.

W opisie technicznym istnieje rozbieżność dot. wymiany drzwi wejściowych. W punkcie 1.5 na stronie 5 podano $U_{max} = 0,900 \text{ W/m}^2\text{K}$, natomiast w punkcie 1.5.20 na stronie 15, $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, proszę o sprecyzowanie. Dodatkowo w punkcie 1.5.19 istnieje zapis o konieczności wymiany stolarki okiennej, proszę o specyfikację zawierającą ilość i wymiary okien do wymiany, brak na ten temat informacji w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że drzwi wejściowe powinny mieć współczynnik $U_{max} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Audyt energetyczny wraz z kartą charakterystyki – w załączeniu.

Zamawiający wyjaśnia, że wymiana stolarki okiennej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pozostała treść SWZ i treść pozostałych załączników nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

.....
zatwierdził

Kuźnia Raciborska, dnia 25.03.2026 r.