

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 36/2026 pre závod Svidník – Vyšný Mirošov, Ladomirová – vodovod a kanalizácia v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-290

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. **29/2026** s názvom „**DNS VAKM výzva 36/2026 pre závod Svidník – Vyšný Mirošov, Ladomirová – vodovod a kanalizácia**“ zverejneného dňa 23.03.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobrý deň, žiadame o upresnenie zadania položiek č. 11 a 12 výzvy č. 36/2026 pre závod Svidník Časť 2: Pri položkách č.11 a 12 uvádzate zmätočne dve rôzne požadované záťaže: 11 Poklop kanalizačnej revíznej šachty D 400,materiál PP, trieda zaťaženia A 15 ,neventilačný, na KG rúru DN 600 12 Poklop kanalizačnej revíznej šachty D 400,materiál liatina, trieda zaťaženia B 125 ,neventilačný, na KG rúru DN 600 Ktorá z požadovaných záťaží je správna? Pri položke č. 11 je na výber D 400 alebo A 15. Pri položke č. 12 je na výber D 400 alebo B 125. Ak je možné, upravte prílohu pre Časť 2. Ďakujeme. S pozdravom
Odpoveď na Otázku č. 1:
Obstarávateľ upresňuje, že pri poklopoch je požadovaná trieda zaťaženia A 15 pre položku č. 11 a B 125 pre položku č. 12; obstarávateľ zároveň z dôvodu chyby v písaní pristúpil k úprave Prílohy č. 3 pre Časť 2 (necertifikované tovary).

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania