

Gmina Andrychów  
Rynek 15  
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.9.2026

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie

#### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: ustawa Pzp) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Integracja z systemami istniejącymi

1.1. Czy szlaban ma być zintegrowany z istniejącym systemem kontroli dostępu w szkole (baza użytkowników, harmonogramy, logi)?

1.2. Jeśli tak, prosimy o podanie:

- modelu i producenta systemu KD,
- wymaganych protokołów komunikacyjnych (Wiegand, OSDP, TCP/IP, inne),
- sposobu zarządzania uprawnieniami użytkowników.

1.3. Jeśli szlaban ma nie być zintegrowany – czy dopuszczalna jest instalacja autonomicznego systemu sterowania niezależnego od istniejącego KD?

1.4. Czy system szlabanu ma być połączony z innymi systemami bezpieczeństwa szkoły, np. monitoring CCTV, alarm pożarowy, systemy ewakuacyjne?

2. Zarządzanie użytkownikami i kartami

2.1. Jakie są wymagania dotyczące programowania kart:

- lokalnie przy szlabanie,
- centralnie w systemie szkoły?

2.2. Czy przewidziano możliwość zarządzania użytkownikami zdalnie (np. panel administracyjny)?

2.3. Ile osób docelowo ma mieć dostęp do szlabanu i w jakiej strukturze uprawnień (pracownicy, dostawcy, służby)?

2.4. Czy w ramach przetargu przewidziana jest dostawa kart dostępowych? Jeśli tak:

- ile kart,
- jaki standard kart (MIFARE, DESFire, Unique itp.),
- czy mają być kompatybilne z istniejącym systemem KD?

2.5. Czy wymagane jest przypisanie kart do harmonogramów dostępu lub stref czasowych?

3. Wyposażenie szlabanu i bezpieczeństwo

3.1. Czy szlaban ma być wyposażony w:

- koronę LED lub listwę LED sygnalizującą stan otwarcia/zamknięcia (czerwony/zielony),
- fotokomórki zabezpieczające przed uderzeniem w pojazd,
- odbojniki
- pętlę indukcyjną do wykrywania pojazdów?

3.2. Czy szlaban ma być wyposażony w awaryjne podtrzymanie zasilania (UPS)?

- Jeśli tak, jaki jest wymagany czas pracy awaryjnej?
- W trybie awaryjnym szlaban ma automatycznie otworzyć się, pozostać zamknięty, czy przejść w tryb ręczny?

3.3. Czy wymagana jest integracja z przyciskami wyjazdowymi lub pilotami sterującymi?

Odpowiedź nr 1:

1.1 Zamawiający nie wymaga integracji z systemem kontroli dostępu w szkole.

1.2 j.w.

1.3 Zamawiający dopuszcza instalację autonomicznego systemu sterowania, niezależnego od kontroli dostępu w szkole.

Zamawiający akceptuje zastosowanie sterowania dostępem przy użyciu kart dostępowych lub pilotów radiowych lub smartfonów z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej (sterownik GSM i Bluetooth).

1.4 Zamawiający nie wymaga integracji w tym zakresie

2.1. Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie

2.2. Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie

2.3. Docelowo przewiduje się dostęp dla ok. 50 osób. W zakresie dostępności dla służb, Zamawiający wymaga wyposażenia urządzenia w sterownik otwarcia awaryjnego syreną alarmową.

2.4. W przypadku sterowania dostępem za pomocą czytnika kart lub sterownika radiowego, Zamawiający wymaga dostawy odpowiednio 5 kart dostępowych lub 5 pilotów radiowych.

W przypadku instalacji sterownika GSM/Bluetooth, dostawa kart lub pilotów nie jest wymagana.

Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie standardu kart dostępowych i nie wymaga kompatybilności z systemem kontroli dostępu w szkole.

2.5. Nie jest wymagane.

3.1. Zamawiający nie wymaga wyposażenia szlabanu w koronę lub listwę LED i pętlę indukcyjną do wykrywania pojazdów. Szlaban należy wyposażyć w fotokomórki zabezpieczające przed uderzeniem w pojazd i odbojnicę zabezpieczającą przed uderzeniem.

3.2. Zamawiający nie wymaga wyposażenia szlabanu w awaryjne podtrzymanie zasilania. Szlaban musi być wyposażony w awaryjny system ręcznego otwierania przy użyciu klucza wysprzęglającego lub dźwigni.

3.3 Nie jest wymagana integracja z przyciskami wyjazdowymi. Zamawiający akceptuje zastosowanie sterowania dostępem przy użyciu kart dostępowych lub pilotów radiowych lub smartfonów z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej (sterownik GSM i Bluetooth).

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzew o innych odmianach niż te podane w dokumentacji w przypadku trudności w pozyskaniu preferowanych odmian w wymaganym rozmiarze?

Odpowiedź nr 2:

Tak. W sytuacji braku dostępności na rynku gatunków drzew, określonych w dokumentacji, Zamawiający dopuszcza zamianę gatunku drzewa na inny, jednak o obwodzie pnia nie mniejszym niż 14cm (na wysokości 100cm). Zamiana musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy istnieje obowiązek udowodnienia występującego braku rynkowego.

Pytanie nr 3:

W związku z okresami świątecznymi oraz wynikającymi z nich przerwami w pracy wielu dostawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.04.2026r. Dodatkowy czas pozwoli nam na zebranie wszystkich niezbędnych wycen podwykonawców i przygotowanie dla Państwa rzetelnej oferty.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 13.04.2026r. godz. 11:00

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści do zastosowania czytnik inny niż sugerowany w karcie?

Czytnik z karty produktu został wycofany z ofert Came i jest niedostępny. Ponadto producenci sugerują, że są one bardzo problematyczne wymagają częstych kart rozszerzeń.

Odpowiedź nr 4:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego czytnika. Zmiana musi zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

Zamawiający akceptuje zastosowanie sterowania dostępem przy użyciu kart dostępowych lub pilotów radiowych lub smartfonów z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji mobilnej (sterownik GSM i Bluetooth).

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Ponieważ wyjaśnienia do SWZ powodują konieczność zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, Zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert na dzień 13.04.2026 r.