

Rościszewo, dnia 07.04.2026 r.

RRGKB.271.3.2026

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Rościszewo - (zakup macierzy dyskowej i agregatu prądotwórczego)”

Wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ, Opisu Przedmiotu Zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 4 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ oraz dokonuje zmiany treści SWZ, załącznika nr 8 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, a także zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie dotyczącym części II przedmiotu zamówienia. Zmiana wynika z konieczności sprostowania omyłki w opisie części II, polegającej na błędnym wskazaniu, że agregat ma współpracować z istniejącym układem SZR, podczas gdy układ SZR nie istnieje i również stanowi przedmiot dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia w ramach niniejszego zamówienia.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„Dzień dobry, dotyczy części II - proszę o wyjaśnienie zakresu montażu: Czy należy agregat połączyć i dostosować do pracy z istniejącym SZR?Jakiej długości przewody należy przeprowadzić (jeśli dotyczy)?”

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że w dokumentacji postępowania wkradła się omyłka. W części II zamówienia **nie istnieje obecnie układ SZR**, wobec czego **układ SZR stanowi element przedmiotu zamówienia i ma zostać dostarczony przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia**. Oznacza to, że zakres części II obejmuje nie tylko dostawę agregatu prądotwórczego, lecz również dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie układu SZR oraz wykonanie wszelkich niezbędnych prac instalacyjnych i połączeniowych umożliwiających współpracę agregatu, układu SZR i instalacji elektrycznej budynku. Dotychczasowe zapisy SWZ, OPZ i ogłoszenia, odwołujące się do „istniejącego układu SZR”, podlegają niniejszym sprostowaniu.

Zakres montażu w części II obejmuje w szczególności:

1. dostarczenie agregatu prądotwórczego do miejsca realizacji zamówienia,
 2. ustawienie agregatu w przygotowanym miejscu,
 3. dostawę i montaż układu SZR,
 4. wykonanie połączenia agregatu z układem SZR,
 5. wykonanie połączenia układu SZR z instalacją elektryczną budynku,
 6. wykonanie niezbędnych podłączeń, zabezpieczeń, prób, uruchomienia i sprawdzeń poprawności działania kompletnego układu,
 7. dostosowanie kompletnego układu do pracy awaryjnej i ciągłej z instalacją budynku,
 8. przeprowadzenie podstawowego szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.
- Zamawiający informuje jednocześnie, że orientacyjne długości odcinków połączeń wynoszą:

- odległość od licznika / miejsca wpięcia do miejsca instalacji agregatu – około **10 m**,
- odległość od agregatu do przewodu zasilającego budynek – około **10 m**.

Powyższe wartości mają charakter orientacyjny i służą prawidłowemu oszacowaniu zakresu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie materiały, urządzenia, przewody, osprzęt, zabezpieczenia oraz czynności niezbędne do prawidłowego wykonania, uruchomienia i przekazania do użytkowania kompletnego układu.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Zmiana treści SWZ

W rozdziale V. Opis przedmiotu zamówienia, w zakresie opisu Części II, dotychczasowy zapis: „Część II – Dostawa agregatu prądowórczego z SZR o mocy min. 50 kW

Przedmiotem zamówienia w tej części jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowego, wyciszonego agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego i pracy ciągłej, o mocy minimum 50 kW, współpracującego z istniejącym układem SZR. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, pierwsze uruchomienie urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, integrację z istniejącym systemem przełączania zasilania oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„Część II – Dostawa agregatu prądowórczego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem układu SZR o mocy min. 50 kW

Przedmiotem zamówienia w tej części jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowego, wyciszonego agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego i pracy ciągłej, o mocy minimum 50 kW, wraz z dostawą, montażem, podłączeniem i uruchomieniem układu SZR, a także wykonaniem wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, montażowych i połączeniowych umożliwiających współpracę agregatu, układu SZR oraz instalacji elektrycznej budynku. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności ustawienie agregatu w przygotowanym miejscu, dostawę i montaż układu SZR, wykonanie połączenia agregatu z układem SZR oraz układu SZR z instalacją budynku, uruchomienie kompletnego układu, sprawdzenie poprawności działania oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia i układu przełączania zasilania. Orientacyjna odległość od miejsca instalacji agregatu do miejsca wpięcia / licznika wynosi ok. 10 m, a orientacyjna odległość od agregatu do przewodu zasilającego budynek wynosi ok. 10 m.”

Powyższa zmiana dotyczy również wszystkich innych miejsc SWZ, w których część II została opisana jako dostawa agregatu współpracującego z istniejącym układem SZR.

2. Zmiana załącznika nr 8 do SWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia

W załączniku nr 8 do SWZ, w części opisowej dotyczącej części II, dotychczasowy zapis:

„Część II – Dostawa agregatu prądowórczego z SZR o mocy min. 50 kW

Przedmiotem zamówienia w tej części jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowego, wyciszonego agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego i pracy ciągłej, o mocy minimum 50 kW, współpracującego z istniejącym układem SZR. Zakres

zamówienia obejmuje również wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych, pierwsze uruchomienie urządzenia, sprawdzenie poprawności działania, integrację z istniejącym systemem przełączania zasilania oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi urządzenia.”

otrzymuje brzmienie:

„Część II – Dostawa agregatu prądowórczego wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem układu SZR o mocy min. 50 kW

Przedmiotem zamówienia w tej części jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowego, wyciszonego agregatu prądowórczego do zasilania awaryjnego i pracy ciągłej, o mocy minimum 50 kW, wraz z dostawą, montażem, podłączeniem i uruchomieniem układu SZR, a także wykonaniem wszystkich niezbędnych prac instalacyjno-montażowych i połączeniowych koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy agregatu, układu SZR i instalacji elektrycznej budynku. Montaż obejmuje w szczególności ustawienie agregatu w przygotowanym miejscu, dostawę i montaż układu SZR, wykonanie połączenia agregatu z układem SZR, wykonanie połączenia układu SZR z instalacją budynku, wykonanie wymaganych zabezpieczeń, prób, uruchomienia oraz sprawdzenia poprawności działania całego układu. Orientacyjna odległość od miejsca instalacji agregatu do miejsca wpięcia / licznika wynosi około 10 m, zaś orientacyjna odległość od agregatu do przewodu zasilającego budynek wynosi około 10 m.”

Ponadto w OPZ zapis:

„SZR – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zapewnić działanie agregatu z istniejącym SZR, zapewniającym:”

otrzymuje brzmienie:

„SZR – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zamontować, podłączyć i uruchomić układ SZR współpracujący z oferowanym agregatem i instalacją budynku, zapewniający:”

Dalsze wymagania pozostają bez zmian, tj.:

- automatyczny przełącznik zasilania z trybem ręcznym i automatycznym,
- zabezpieczenie przed wzajemnym zasilaniem,
- niezależną logikę działania,
- możliwość instalacji poza agregatem.

Dodatkowo zapis w sekcji Warunki dostawy i uruchomienia:

„Wykonawca dostarczy agregat do siedziby Zamawiającego / miejsca wskazanego przez Zamawiającego, dokona rozładunku. Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia agregatu, sprawdzenia poprawności działania oraz przeprowadzi podstawowe szkolenie z obsługi dla wskazanych pracowników.”

otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca dostarczy agregat oraz układ SZR do siedziby Zamawiającego / miejsca wskazanego przez Zamawiającego, dokona rozładunku, ustawienia agregatu w miejscu przygotowanym przez Zamawiającego, montażu układu SZR, wykonania wymaganych połączeń agregatu, układu SZR i instalacji budynku, a następnie przeprowadzi pierwsze uruchomienie kompletnego układu, sprawdzenie poprawności działania oraz podstawowe szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi agregatu i układu SZR.”

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00183790 z dnia 02.04.2026 r.:

1. W ogłoszeniu o zamówieniu zmianie ulega wyłącznie treść **SEKCJI IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, Część 2, pkt 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**. Obecnie ogłoszenie zawiera zapis o agregacie współpracującym z istniejącym układem SZR. Pkt **4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia – Część 2** otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia w tej części jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 1 szt. fabrycznie nowego, wyciszonego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego i pracy ciągłej, o mocy minimum 50 kW, wraz z dostawą, montażem, podłączeniem i uruchomieniem układu SZR, a także wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych i połączeniowych umożliwiających współpracę agregatu, układu SZR oraz instalacji elektrycznej budynku. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności ustawienie agregatu w przygotowanym miejscu, montaż układu SZR, wykonanie połączenia agregatu z układem SZR oraz układu SZR z instalacją budynku, pierwsze uruchomienie urządzenia, sprawdzenie poprawności działania kompletnego układu oraz przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi.”

2. Pozostałe postanowienia ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian, w tym terminy składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

INFORMACJA W SPRAWIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że dokonana zmiana ma charakter doprecyzowujący i porządkujący rzeczywisty zakres części II zamówienia. Zmiana ta nie prowadzi do modyfikacji warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, sposobu przygotowania ofert ani terminu realizacji zamówienia. W ocenie Zamawiającego wprowadzona zmiana nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na przygotowanie ofert, wobec czego **nie zachodzi konieczność przedłużenia terminu składania ofert ani terminu otwarcia ofert**. Terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu pozostają bez zmian.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsze wyjaśnienia i zmiany:

1. stanowią integralną część SWZ,
2. są wiążące dla wszystkich wykonawców,
3. podlegają udostępnieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
4. zostaną uwzględnione w zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.