



Teresin, dnia 23.04.2026 r.

ZP.042.2.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Szymanowie”

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, a Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień:

1. Zapytanie Wykonawcy:

Prosimy o akceptację sztucznej trawy z zastosowaniem kombinacji włókien monofil z fibrylem o poniższych parametrach zbliżonych do wymagań Zamawiającego:

- Typ włókna: 100% PE, kombinacja włókien monofil z fibrylem
- Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 47mm
- Grubość włókna monofilowego: min. 360 mikronów
- Grubość włókna fibrylowanego: min. 120 mikronów
- Dtex: min. 17 400 dtex
- Waga włókna: min. 1 600 gr/m²
- Waga całkowita: min. 2 800 gr/m²
- Ilość pęczków: min. 10 100 /m²
- Ilość włókien: min. 141 000/m²
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm
- Wytrzymałość na wrywanie pęczka: min. 70 N
- Przepuszczalność wody przez trawę: min. 2 000 mm/h
- Przepuszczalność wody przez system: min. 1 200 mm/h
- Spód trawy: poliuretan
- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyklingu
- Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowanej - shockpad min. 10mm (mata z otworami drenażowymi)

URZĄD GMINY TERESIN

ul. Zielona 20, 96-515 Teresin

tel: 46 861 38 15, 46 861 38 16, 46 861 38 17 email: urząd.gminy@teresin.pl , strona: www.teresin.pl



Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przychyliła się do wniosku Wykonawcy i utrzymuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia określony w SWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści warunku zdolności technicznej lub zawodowej poprzez **wykreślenie wymogu dotyczącego minimalnej wartości wykonanej roboty budowlanej** (tj. kwoty 400.000,00 zł brutto), pozostawiając warunek oparty wyłącznie na kluczowym parametrze rzeczowym, tj. powierzchni nawierzchni z trawy syntetycznej (minimum 600,00 m²)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przychyliła się do wniosku Wykonawcy i utrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

3. Zapytanie Wykonawcy:

W przypadku dokonania zmiany opisanej w pytaniu nr 1, czy Zamawiający dokona również modyfikacji **Załącznika nr 5 (Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych)** poprzez usunięcie z tabeli kolumny „wartość”, tak aby wzór dokumentu był spójny z nowym brzmieniem warunku i nie wymagał od Wykonawców podawania danych nieistotnych dla oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie przychyliła się do wniosku Wykonawcy i utrzymuje dotychczasowe brzmienie załącznika nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Przedmiotowe wyjaśnienia treści specyfikacji są dołączone do Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz stanowią jej integralną część.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że wyjaśnienia SWZ udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://josephine.proebiz.com>.