

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 2

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 44/2026 pre závod Svidník v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-300

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 44/2026 s názvom „DNS VAKM výzva 44/2026 pre závod Svidník“ zverejneného dňa 14.04.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 2:
Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o zaujatie stanoviska k Výzve č. 44/2026 pre závod Svidník - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií: Položka č. 64 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d32/30° SDR11 = 15ks Kolená 32/30° elektro ani na tupo sa nevyrábajú, nakoľko do takého malého uhla je možné ohnúť potrubie, 30°kolená vyrábajú všetci dostupní výrobcovia až od dimenzie d 90. Prosím o zaujatie stanoviska, či odstupujete od vyššie uvedenej požiadavky. Ďakujeme za pochopenie
Odpoveď na Otázku č. 2:
Obstarávateľ upresňuje, že v predmetnej zákazke nebude požadovať dodanie položky č. 64 Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d32/30° SDR11 = 15ks; obstarávateľ zároveň z dôvodu chyby v písaní pristúpil k úprave Prílohy č. 3 pre Časť 1 (certifikované tovary), ktorá sa mení a nahrádza aktualizovaným znením.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania