LEGENDA

STENA

STROP

PREBIEHAJÚCE PRE ZTI (VODA A KANALIZÁCIA)

PREBIEHAJÚCE POTRUBIE VYKUROVACIA/CHLADIACA

PREBIEHAJÚCE VZT

PREBIEHAJÚCA STAVBA

PREBIEHAJÚCE ELEKTRO

PSW1-PSW6 PREBIEHAJÚ MEDZI ZÁKLADOVOU DOSKOU A 1.NP
PSF1-PSF5 PREBIEHAJÚ MEDZI ZÁKLADOVOU DOSKOU A 1.NP
PSF2-PSF5 PREBIEHAJÚ V 2.NP, MEDZI ZAP A 1.NP

UPOZORNENIE:

VO VYMEDZENEJ ČASTI SÚ ZNAZORNENÉ PREBIEHAJÚCE A PREBIEHAJÚCI VAČŠIE AKO 150/150mm ALEBO Ø 160mm. PRESNÉ UMIESTNENIE PREBIEHAJÚCICH STAVIEB A PRIEBEHOV INŠTALÁCIÍ SI PREVERTE PODĽA PRÍSLUŠNEJ PROFESIE A BUDÚCU VYHOTOVENÉ ÚRTAMI ALEBO ZVISLÝMI REZMI DO STENY PODĽA POTREBY.

LEGENDA

ZÁKLADOVÝ PÁS Z PROSTÉHO BETÓNU C30/37
NADZEMNÁ/OVÁ STENA Z MON. ŽELEZOBET.

ZD1 — ZÁKLADOVÁ ŽB DOSKA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY C30/37
H.H. = 0,000
S.H. = 0,500
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 2,450

ZD2 — ZÁKLADOVÁ ŽB DOSKA VÝŤAHOVEJ ŠACHTY C30/37
H.H. = 0,000
S.H. = 0,500
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 1,600

ZP1 2.912.8m — ZÁKLADOVÁ ŽB PÄTKA C30/37
H.H. = 0,450
S.H. = 0,450
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 1,550

ZP2 2.912.8m — ZÁKLADOVÁ ŽB PÄTKA C30/37
H.H. = 0,450
S.H. = 0,450
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 2,450

ZP3 2.912.8m — ZÁKLADOVÁ ŽB PÄTKA C30/37
H.H. = 0,450
S.H. = 1,450
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 1,550

ZP4 2.912.8m — ZÁKLADOVÁ ŽB PÄTKA C30/37
H.H. = 0,450
S.H. = 1,450
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 2,450

ZP5 2.912.8m — ZÁKLADOVÁ ŽB PÄTKA C30/37
H.H. = 0,450
S.H. = 1,450
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 2,450

PD001 — ZÁKLADOVÁ PODLAHOVÁ DOSKA C30/37
H.H. = 0,250
S.H. = 0,250
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 0,700
PODKLADNÝ BET. C20/25, S.H. = 0,850
pozn. ROZHRANIE HRUBÝCH NÁSTRIEV - VID VYKRES
pozn. MEDZI BTNK, NÁSYP A PODKL. BET. VLOŽIŤ PE FÓLIU

PD002 — ZÁKLADOVÁ PODLAHOVÁ DOSKA C30/37
H.H. = 0,700
S.H. = 0,350

PD003 — ZÁKLADOVÁ PODLAHOVÁ DOSKA C30/37
H.H. = 0,250
S.H. = 0,750

BETÓN : EN 206-1 C30/37 XC2, XA1(ŠK)-Cl 0.4- D max16-S3- základy
BETÓN : EN 206-1 C30/37 XC4, XD2, XF4, XA1, XM1(SK)-Cl 0.4- D max16-S3- oporné múry
Podkladné betóny: EN 206-1 C20/25, XC(SK), Cl,0.4- D max 16mm
BETONÁRSKA VÝSTUŽ S500B
DIMENZIE A VÝKAZ VÝSTUŽE - VID STATIKA

POZNÁMKA :

- ZEMNÉ A/I STROJNÉ NÁSYPY ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH MECHANICKY
- VYNECHAŤ PRIERAZY INŽINIERSKYCH SIETÍ V ZÁKLADOCH
  A ODSADIŤ BLIŽŠIE/VIAC PODĽA PROJEKTU ELEKTRO
- ZÁKLADOVÚ ŠKÁROU CHRÁNIŤ PRED VYSÚŠANÍM A PREMRAZANÍM
- SKUTOČNÉ ZÁKLADOVÉ POMERY PREVIEŤ ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA (STATIK), PODĽA
  DANEJ SKUTOČNOSTI UPRAVIŤ ZÁKLADY A O ZMENE VYHOTOVIŤ ZÁZNAM V STAVEBNOM DENNÍKU

V prípade ak bude po odhalení predpokladaná základová škára zložená
iná skutočnosť ako je uvedovaná v projekte je nutné privolať
projektanta stavebnej časti a statiky na posúdenie skutočnosti základov.

- DO ZÁKLADOVÝCH PÁSOV PRED BETONÁŽOU OSADIŤ KOTEVNÉ PRVKY
  PRE PREPOJENIE NADZEMNÁ/OVEHO MURIVA
- ZÁKLADOVÉ PÁSY VYBETONOVAŤ BEZ TECHNOLOGICKEJ PRESTÁVKY
  AKO JEDEN MONOLITICKÝ PRVOK

DRENÁŽE

- DRENÁŽNE POTRUBIE DN 100
- KANALIZAČNÉ POTRUBIE Z PVC DN 110

POZNÁMKA :

- NA POTRUBIE ODVODU/U DRENÁŽI NEINŠPALIT ZÁSUVKE ZVODY !!
- DRENÁŽNE POTRUBIE NAD BYT.VZDU ASPOŇ 300mm POD HLADINU VODOROVNOU SÚSLOJOU
- MINIMÁLNA HRÚBKA ODDOSKROVKU VRSTVY KAMEŇOVÉ JE 300mm
- POTRUBIE DRENÁŽE OBSYPAŤ ŠTRKOPIESKOM DO VÝŠKY 0,5m NAD POTRUBÍM
- GEOTEXTÍLIU JE POTREBNÉ OBALIŤ ODOVZDÚCU/U VRSTVU KAMEŇOVÚ, S TAPOLÓNOM NA ZVISLÚ DRENÁŽ
- GEOTEXTÍLIE SPLATIŤ V PREKLADE MIN. 200mm, V PRÍPADE MIERNÉHO PREDSKOKU JE POTREBNÉ FÓLIE ZVIAZAŤ
- GEOTEXTÍLIE SPLATIŤ V PREKLADE MIN. 200mm, V PRÍPADE MIERNÉHO PREDSKOKU JE POTREBNÉ FÓLIE ZVIAZAŤ
- ZVISLÚ HYDROIZOLÁCIU STIEN VYTVÁRAŤ ASPOŇ 300mm NAD UPRAVENÝ TERÉN.
- GEOTEXTÍLIE NAHORE/NA VAN DRENÁŽNEJ ZÁSYPE UPRAVIŤ PRIEBEŽNE OSE V HYDROIZOLAČNEJ STRIEKANEJ VYSTUŽENEJ MINERÁLNEJ HMOTE/NÁTERE V ZEMNEJ FARBE
- ZVISLÚ HOFOLI FÓLIU UKONČIŤ NAD TERÉNOM - STYK S FASÁDOU JE POTREBNÉ OPATRITKRYCOU LIŠTOU
  SPEVNIŤ SPÄ/U OVARIANT OBRÚTKOVANÍM
- PRI ZADOVÝCH OPRÁVACH SA NEBRAŤ V BLÍZKOSTI DRENÁŽE VYKAZAŤ RASTURY S MOŽNOSTOU
  PRIEBEHU DRENÁŽNEHO POTRUBIA
- GO DRENÁŽE

STYKOVANIE SIETOVEJ VÝSTUŽE M 1:50

MIN. 3 oka

SPÔSOB PREVÁŽOVANIA RÔNOV DT

SCHÉMA VYSTUŽENIA STIEN Z DT

VÝKAZ PREBIEHAJÚCI 1NP							
ID	PROFESIA	ŠÍRKA	VÝŠKA	PRIERAZ CEZ	TVAR	VÝŠKA OD SPODNÉ HRANY	VÝŠKA OD PREDCHÁDZ. KUSOV	POČET KUSOV
PSD1	ZTI	120	120	PD001	Krúhová	—	—	42
PSD2	ZTI	120	120	PD002	Krúhová	—	—	1
PSD3	ZTI	120	120	PD003	Krúhová	—	—	2
PSD4	ZTI	120	120	DT400	Krúhová	—	—	2
PSD5	ZTI	120	120	DT400 ZMĽ. PÁS	Krúhová	—	—	1
PSD6	ZTI	140	140	DT400	Oválna	-735	-805	1
PSD7	ZTI	120	120	PD001	Krúhová	—	—	1
PSF1	ZTI	140	208	DT400 ZMĽ. PÁS	Oválna	-735	-805	4
PSF2	ZTI	140	160	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-950	-930	1
PSF3	ZTI	120	500	DT400	Obdĺžnik	-700	-950	1
PSF4	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 205	-1 275	1
PSF5	ZTI	140	200	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-1 135	-1 235	1
PSF6	ZTI	140	200	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-1 050	-1 150	1
PSF7	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-985	-1 055	1
PSF8	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-865	-935	1
PSF9	ZTI	200	1 360	ZP2	Obdĺžnik	—	—	1
PSF10	ZTI	140	208	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 260	-1 360	1
PSF11	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-645	-715	1
PSF12	ZTI	200	1 360	ZP2	Obdĺžnik	—	—	1
PSF13	ZTI	200	708	ZP2	Obdĺžnik	—	—	1
PSF14	ZTI	140	140	DT400	Oválna	-930	-1 000	1
PSF15	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 230	-1 300	1
PSF16	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 370	-1 440	1
PSF17	ZTI	200	620	ZP3	Obdĺžnik	—	—	1
PSF18	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 440	-1 510	1
PSF19	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-860	-930	1
PSF20	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-620	-690	1
PSF21	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 090	-1 160	1
PSF22	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-795	-865	1
PSF23	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-875	-945	1
PSF24	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 230	-1 300	1
PSF25	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 570	-1 640	1
PSF26	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 495	-1 565	1
PSF27	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 235	-1 305	1
PSF28	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 525	-1 595	1
PSF29	ZTI	140	505	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-1 203	-1 455	1
PSF30	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 135	-1 205	1
PSF31	ZTI	120	440	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-1 170	-1 390	1
PSF32	ZTI	100	100	ZMĽ. PÁS	Oválna	-975	-1 025	1
PSF33	ZTI	100	100	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 075	-1 125	1
PSF34	ZTI	264	139	DT400	Polygon	—	—	1
PSF35	ZTI	100	100	ZMĽ. PÁS	Oválna	-975	-1 025	1
PSF36	ZTI	100	100	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 075	-1 125	1
PSF37	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 550	-1 620	1
PSF38	ZTI	140	150	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-975	-950	1
PSF39	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-830	-900	1
PSF40	ZTI	140	330	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-1 185	-1 350	1
PSF41	ZTI	140	200	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-1 200	-1 300	1
PSF42	ZTI	140	200	ZMĽ. PÁS	Obdĺžnik	-1 100	-1 230	1
PSF43	ZTI	140	310	ZMĽ. PÁS	Polygon	—	—	1
PSF44	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-735	-805	1
PSF45	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 258	-1 328	1
PSF46	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-620	-690	1
PSF47	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-1 280	-1 350	1
PSF48	ZTI	140	140	ZMĽ. PÁS	Oválna	-970	-1 040	1

UPOZORNENIE:

V PLOCHE KDE JE JE NAVRHOVANÉ STROPNÉ CHLADENIE KTORÉ JE ZALIATE V STROPNEJ DOSKE DODATOČNE PRIERAZY PO ZALIATÍ KONŠTR. NIE SÚ MOŽNÉ.

Poznámka: Za strojnú hutnenú vrstvu sa považuje vrstva hrúbky max 30 cm. Pri ručnom zhutnení, zásypových prvkov z inych výkopov je potrebné vrstvenie hutnenie prvku z maximálnou hrúbkou vrstvy do 5 cm tak, aby nedošlo k poškodeniu výkopu alebo základov stavbenia.

- DODAVATEĽ STAVBY PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE POVINNÝ SI PREŠTUDOVAŤ KOMPLETNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU A V PRÍPADE NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ PROJEKTANTOV, PODĽA REALIZOVANÉ STAVBY JE POTREBNÉ A ODSADIŤ BLIŽŠIE/VIAC PODĽA PRÚSLUŠNEJ ELEKTRO
- DELENIE/ZMENU DISPOZÍCIE PRÍPADNÉ ZMENY NAVRHNÚŤ V SPOLUPRÁCI S PROJEKTANTOM
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SI ZHOTOVIŤ DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- SKUTOČNÉ ZÁKLADOVÉ POMERY PREVIEŤ ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA-GEOLÓG A/ALEBO STATIK, PODĽA DANEJ SKUTOČNOSTI UPRAVIŤ ZÁKLADY A O ZMENE VYHOTOVIŤ ZÁZNAM V STAVEBNOM DENNÍKU
- PRI REALIZÁCII STAVBY SA MÔŽU POUŽIŤ LEN MATERIÁLY, VÝROBKY A ZARIADENIA, KTORÉ SPĹŇAJÚ MATERIÁLOVÉ, PROJEKTOVÉ A TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII A TO PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PREDPISOV SPECIFICKÝCH ČASTÍ, AK TO ODSTAVCE POŽADUJÚ
- PRI VÝBERE MATERIÁLOV A ZARIADENÍ SA MUSIA DODRŽAŤ VŠETKY ZÁSADY A POŽIADAVKY UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII A TO PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PREDPISOV SPECIFICKÝCH ČASTÍ, AK TO PODĽA PROJEKT. ALEBO AK TO ODSTAVCE POŽADUJÚ
- **V prípade ak bude po odhalení predpokladaná základová škára zložená iná skutočnosť ako je uvedovaná v projekte je nutné privolať projektanta stavebnej časti a statiky na posúdenie skutočnosti základov.**
- DO ZÁKLADOVÝCH PÁSOV PRED BETONÁŽOU OSADIŤ KOTEVNÉ PRVKY PRE PREPOJENIE NADZEMNÁ/OVEHO MURIVA
- ZÁKLADOVÉ PÁSY VYBETONOVAŤ BEZ TECHNOLOGICKEJ PRESTÁVKY AKO JEDEN MONOLITICKÝ PRVOK
- VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ PRESKÚMAŤ NA STAVBE A ROZDIELY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- PRED ZAČATÍM VÝROBY A MONTÁŽE JE NUTNÉ PREVERIŤ VŠETKY ROZMERY V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
- PODĽA REALIZOVANEJ STAVBY JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A NORMY
- PRE VŠETKY VÝROBKY PLATÍ OTTOMÁNSKY ÚSTAVNÝ REMESELNÍCKY SPRACOVANIE
- **VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ SKONTROLOVAŤ NA VLASTNÝCH ROZMEROCH PRED ĎALŠOU APLIKÁCIOU. ĎALŠÍ ÚSTREK VEĽKÝ NA PROJEKTANT**
- BETÓNOVÉ VÝSTUŽ PODLAHOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZHUTNIŤ AŽ PO VLOŽENÍ VŠETKÝCH TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV V PODLAHÁCH (ZTI, VK, CHLADENIE, ELEKTRO A PODL.) A TIEŽ PO VLOŽENÍ VŠETKÝCH VODOTESNÝCH HOTOVÍCH A POMOCNÝCH PROFILOV
- KAMEŇOVÉ BETÓNOVÉ MONTÁŽE ZEDNÝCH VÝROBKOV ZHUTNIŤ PO VLOŽENÍ VŠETKÝCH TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV V PODLAHÁCH (ZTI, VK, CHLADENIE, ELEKTRO A PODL.) A TIEŽ PO VLOŽENÍ VŠETKÝCH VODOTESNÝCH HOTOVÍCH A POMOCNÝCH PROFILOV
- KAMEŇOVÉ BETÓNOVÉ MONTÁŽE ZEDNÝCH VÝROBKOV ZHUTNIŤ PO VLOŽENÍ VŠETKÝCH TECHNOLOGICKÝCH ROZVODOV V PODLAHÁCH (ZTI, VK, CHLADENIE, ELEKTRO A PODL.) A TIEŽ PO VLOŽENÍ VŠETKÝCH VODOTESNÝCH HOTOVÍCH A POMOCNÝCH PROFILOV
- V PRIESTOROCH STROJOVNÍ TREBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY RIEŠIŤ V SÚLADE S NÁVRHOM TECHNOLOGIE
- V PRIESTOROCH STROJOVNÍ TREBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY RIEŠIŤ V SÚLADE S NÁVRHOM TECHNOLOGIE
- POTRUBIE DRENÁŽE OBSYPAŤ OCHRANNÝM ŠTRKOPIESKOM DO VÝŠKY 0,5m NAD POTRUBÍM
- GEOTEXTÍLIU JE POTREBNÉ OBALIŤ ODOVZDÚCU/U VRSTVU KAMEŇOVÚ, S TAPOLÓNOM NA ZVISLÚ DRENÁŽ
- GEOTEXTÍLIE SPLATIŤ V PREKLADE MIN. 200mm, V PRÍPADE MIERNÉHO PREDSKOKU JE POTREBNÉ FÓLIE ZVIAZAŤ
- GEOTEXTÍLIE SPLATIŤ V PREKLADE MIN. 200mm, V PRÍPADE MIERNÉHO PREDSKOKU JE POTREBNÉ FÓLIE ZVIAZAŤ
- ZVISLÚ HYDROIZOLÁCIU STIEN VYTVÁRAŤ ASPOŇ 300mm NAD UPRAVENÝ TERÉN.
- ZVISLÚ HYDROIZOLÁCIU STIEN VYTVÁRAŤ ASPOŇ 300mm NAD UPRAVENÝ TERÉN.
- GEOTEXTÍLIE NAHORE/NA VAN DRENÁŽNEJ ZÁSYPE UPRAVIŤ PRIEBEŽNE OSE V HYDROIZOLAČNEJ STRIEKANEJ VYSTUŽENEJ MINERÁLNEJ HMOTE/NÁTERE V ZEMNEJ FARBE
- GEOTEXTÍLIE NAHORE/NA VAN DRENÁŽNEJ ZÁSYPE UPRAVIŤ PRIEBEŽNE OSE V HYDROIZOLAČNEJ STRIEKANEJ VYSTUŽENEJ MINERÁLNEJ HMOTE/NÁTERE V ZEMNEJ FARBE
- ZVISLÚ HOFOLI FÓLIU UKONČIŤ NAD TERÉNOM - STYK S FASÁDOU JE POTREBNÉ OPATRITKRYCOU LIŠTOU
  SPEVNIŤ SPÄ/U OVARIANT OBRÚTKOVANÍM
- ZVISLÚ HOFOLI FÓLIU UKONČIŤ NAD TERÉNOM - STYK S FASÁDOU JE POTREBNÉ OPATRITKRYCOU LIŠTOU
  SPEVNIŤ SPÄ/U OVARIANT OBRÚTKOVANÍM
- PRI ZADOVÝCH OPRÁVACH SA NEBRAŤ V BLÍZKOSTI DRENÁŽE VYKAZAŤ RASTURY S MOŽNOSTOU
  PRIEBEHU DRENÁŽNEHO POTRUBIA
- PRI ZADOVÝCH OPRÁVACH SA NEBRAŤ V BLÍZKOSTI DRENÁŽE VYKAZAŤ RASTURY S MOŽNOSTOU
  PRIEBEHU DRENÁŽNEHO POTRUBIA
- GO DRENÁŽE
- GO DRENÁŽE
- NEOSEDLÚ ŠTEDNÚ SOČASNÚ VYMEDZENÚ ČASŤ SÚ ALI TECHNICKÉ SPRÁVY
- NEOSEDLÚ ŠTEDNÚ SOČASNÚ VYMEDZENÚ ČASŤ SÚ ALI TECHNICKÉ SPRÁVY
- PODROBNÉ RIEŠENIE VYPLNOSTÍ OTVOROV PRVKOV STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ - ZÁ SÚHLASNÉ/SLÚŽAŤ PO
  PRÍSLUŠ NÁSLEDNÁ/OVEJ VÝROBNEJ DOKUMENTÁCII ZHOTOVITEĽA STAVBY A DODÁVATEĽOV JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK

- PRI VYSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽIŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENIE VYROBCU MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIESU V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- MATERIÁLY A KONŠTRUKCIE, KTORÝCH VLASTNOSTI OVPLYVŇUJÚ TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- MATERIÁLY A KONŠTRUKCIE, KTORÝCH VLASTNOSTI OVPLYVŇUJÚ TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- PO ZAMERANÍ SKUTOČNÉHO STAVU/PRO ZREALIZOVANÉ HRUBÉ STAVBY
- PO ZAMERANÍ SKUTOČNÉHO STAVU/PRO ZREALIZOVANÉ HRUBÉ STAVBY
- V PRÍPADE, ŽE SA POČAS REALIZÁCIE STAVBY ZISTÍ, ŽE NIEKTORÉ ZMENY JE POTREBNÉ, ZHOVIEVA TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU, TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED PREROKOVAŤ S PROJEKTANTOM A PRÍZNAK OD OSOBA-NÝ
- V PRÍPADE, ŽE SA POČAS REALIZÁCIE STAVBY ZISTÍ, ŽE NIEKTORÉ ZMENY JE POTREBNÉ, ZHOVIEVA TECHNICKÉ PARAMETRE A KVALITU, TIETO ZMENY JE NUTNÉ VOPRED PREROKOVAŤ S PROJEKTANTOM A PRÍZNAK OD OSOBA-NÝ
- ROZMERY MUROVÝCH OTVOROV PRE OKNÁ A DVERE SÚ UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
- ROZMERY MUROVÝCH OTVOROV PRE OKNÁ A DVERE SÚ UVEDENÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII
- ROZMERY MUROV SÚ ROZVINUTÉ VYROBNÝMI ROZMERMI KLADOVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV
- ROZMERY MUROV SÚ ROZVINUTÉ VYROBNÝMI ROZMERMI KLADOVÝCH STAVEBNÝCH PRVKOV
- PRED VÝROBOU GEOMETRIE A ŠVENKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PREVOD SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV
- PRED VÝROBOU GEOMETRIE A ŠVENKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ JE NUTNÉ PREVERIŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV, PREVOD SPRÁVNOSŤ VÝPISOV PRVKOV
- PRED VÝROBOU PRVKOV SKONTROLOVAŤ VYMEDZENÉ PRED BETONÁŽOU PRIESTUPY A VEDENIA POTRUBÍ
- SÚ BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ V SAMOSTATNÝCH ČASTIACH PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

SO 09 - S-ZTI5K = ±0,000 = 137,200 m.n.m.

NÁZOV PROJEKTU **SOCIÁLNO-KOMUNITNÉ CENTRUM, BIENSKÁ KAROVŇ** ČASŤ PROJEKTU/OBJEKTU **SO 09 - SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÚDZKOVÁPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)**	ČASŤ E1.1.1 Architektonické a stavebné riešenie		OBSAH pôdorys základov
KÓD PROFESIE ASR	DÁTUM 10/2025	ČÍSLO PROJEKTU E1.1.1.3	Autor návrhu M.A.v.o.
ČÍSLO SADY	STAVEBNÝ OBJEKT SO 09	FORMÁT 1 680x594	Zodpovedný projektant Ing. Jan Majerník Hlavný inžinier projektu Ing. Jan Majerník, Richard Kovačík, Ing. Lukáš Fiedler
	MIERKA 1:50	ZÁLOHA PO DRP	Miesto stavby Bienska karovň, 27734468, 27734468, 27734468, 27734468, 27734468 Lesnícka/ul.ulica, 900 27 Bernolákovo

INVESTOR Bienska a.s. Dúbravská 3 r.ú., Bratislava 821 05	GEN. PROJEKTANT ABA, s.r.o. Kalinčiakova 5, Bratislava	PROJEKTANT ČASTI ABA, s.r.o. Kalinčiakova 5 831 02 Bratislava	KONTAKT +421 902 311 635 +421 918 550 524 ababa@miestor.sk

miestor